契約変更理由書

神戸市

工　事　名	中央卸売市場本場会議室他空調設備更新工事

契約変更後の工事概要

１．分割搬入出の追加。
２．木台の取り止め。

契約変更の理由

１．中会議室（ACP-3）と大会議室（ACP-4）の室内機について、製品姿のままでは機械室内への搬入出が困難ということが判明したため、分割搬入出および現地組立（機械室内組立）を追加する。（増額変更）
２．室内機設置において、室内機を直接基礎と固定してもドレン配管の勾配をとることができるため、機器かさ上げ用の部材、木台設置を取止める。（減額変更）