契約変更理由書

神戸市

工　事　名	男女共同参画センター受変電設備更新工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1.　ＬＢＳ１台の更新追加

契約変更の理由

（電気設備工事）

1.　既設ＬＢＳメーカのヒューズが工期内に納入できず、他メーカ製のヒューズではサイズが合わないため、ＬＢＳ本体をヒューズに合わせて更新する。

（公表様式第６号）