契約変更理由書

神戸市

工　事　名	こうべ市民福祉交流センター高圧ケーブル他更新工事

契約変更後の工事概要

（電気）

1. 仮設発電機の追加
2. 交通誘導員の追加
3. 導入線の追加

契約変更の理由

（電気）

1. 施設と詳細協議の結果、夜間停電中の守衛室等の照明、コンセント用電源を確保するため、仮設発電機の設置を追加する。

2. 資材搬入の際、道路の道幅が狭いため、安全を考慮し、交通誘導員の配置を追加する。

3. 次回更新時の作業性を考慮し、撤去後の配管に導入線を追加する。

（公表様式第６号）