契約変更理由書

神戸市

工　事　名	魚崎南住宅給排水管改修工事

契約変更後の工事概要

1．流し排水管の管種・口径を変更。

2．一部住戸の施工取止め。

　　・給排水一式：2戸

　　・給水一式：1戸

　　・排水の一部：2戸

3．風呂排水管の経路及び一部管種・口径を変更。

契約変更の理由

1. 勾配の確保が困難であったため、変更する。
2. 入居者の事情等により、立ち入りが困難であったため、施工を取り止める。
3. 共有廊下に電話配線が埋め込まれていることが判明したため、変更する。

（公表様式第6号）