課 長	係 長	担 当

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	三宮駐車場給気塔整備電気設備工事

契約変更内容

① エアフィルター制御盤撤去工事の追加

② 動力制御盤の仕様変更及び配管配線工事の追加

③ 中央監視設備の仕様変更及び配管配線工事の追加

契約変更の理由

① 施設管理者との協議により、エアーフィルター制御盤が不要となったため、撤去工事を追加する。

② 現地詳細調査の結果、既存設備の運用に合わせた制御方式に変更が必要になったため、動力制御盤の仕様変更及び配管配線工事を追加する。

③ 現地詳細調査の結果、中央監視設備の接点数の追加が必要になったため、ソフトウェア仕様変更、現地RS盤の改修工事及び配管配線工事を追加する。

（公表様式第６号）