契約変更理由書

神戸市

工　事　名	フレール浜山住宅2号棟緊急通報システム改修工事

契約変更後の工事概要

1．呼出押しボタン等の仕様・数量の変更。

2．住戸盤への電源経路の変更。

3．配線工事の変更・追加（住戸内・福祉施設内）。

契約変更の理由

1．2．3．現場詳細調査の結果、更新機器との整合性を取るために変更が必要になったため。

3．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、施工性、利便性、耐久性等が向上するため。

（公表様式第6号）