契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド4号上屋屋上防水改修工事　第2回設計変更

■契約変更の概要

①南面ガラスの新替

②2階屋上　ウレタン塗膜防水改修の追加

③2階屋上　アスファルトシート防水の仕様変更

■契約変更の理由

①②③現場詳細調査の結果、漏水及び施工不良の発生の可能性があるため。

（公表様式第6号）