

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（雲井通）配水管移設工事その１
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（配水管布設延長）</p> <p>φ 75－0.0m, φ 100－0.0m, φ 150－54.6m, φ 200－4.4m, φ 300－291.6m</p> <p>（配水管撤去延長）</p> <p>φ 75(給)－7.6m, φ 100(給)－4.5m, φ 150－205.5m, φ 200－15.2m, φ 300－115.5m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【管工について】</p> <ul style="list-style-type: none">・三宮再開発事業に伴う関係機関と調整を図ったところ、一部布設管路における口径についてφ 150mm→φ 300mmへ変更となる。（増）・葺合南146号線において、当初車道部での取替工事を計画していたが三宮再整備課（CCB工事）との協議により、歩道部での新設、車道部での既設管撤去となり仮配工が廃工となる。また、給水付替工においても開発業者との調整により一部口径に変更が生じる。（減）・地下埋設物の輻輳により配管割に変更が生じたため、管内の空気排気などを考慮してドレン設置工事が新規追加となる。 <p>【付帯工について】</p> <ul style="list-style-type: none">・当初、車道部の本復旧について「市道 3 号工」を計画していたが、道路管理者へ確認したところ、「市道特 3 号工」での復旧へ変更となる。（増）・三宮再開発事業に伴う関係機関との調整、および道路管理者との協議により歩道部での舗装復旧が「市道 10-1 号工」→「市道 10 号工」へ変更となる。（減） <p>【その他について】</p> <ul style="list-style-type: none">・所轄警察署及び地元と規制について協議を重ねた結果、交通誘導警備員について増工となる。また、規制車については廃工となる。・既設管との連絡工事による地域への断水、赤水等を考慮して夜間施工が追加となる。	