

# 穿孔作業立会チェックリスト

H29.12改

※ 太枠内は水道局が記入する。

住所		立会日時	平成 年 月 日 時 分 ~ 時 分			
業者名		立会者名				天候
有資格者名	上記社員・それ以外					

資格	<input type="checkbox"/> 給水装置工事配管技能者講習会修了者 <input type="checkbox"/> 給水装置工事配管技能検定会合格者 <input type="checkbox"/> 給水装置工事配管技能者認定証交付者					
受付番号	水栓番号	管種・口径	DIP・VP・PP	φ	×	

使用材料	サドル	メーカー	型番	JWWA B 117合格品であることを確認できる資料(カタログ・梱包材等)を現場にて提示すること
	密着コア	メーカー	型番	

No.	項目	自社	局評価 <sup>注1,2)</sup>			備考
			適	指導	否	
<b>A 安全確認</b>						
A1	関係機関と協議し、立会等を行った資料はあるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A2	当該埋設管に相違ないことを確認しているか <sup>注4)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A3	保護具(安全靴、ヘルメットなど)を適切に着用しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
A4	必要に応じて、適切な土留工を施しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>B 資格証確認</b>						
B1	資格証を提示してもらい、本人であることを確認できたか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>C 穿孔機確認</b>						
C1	その管種に応じた穿孔機であるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
C2	ドリルの種類は、管内面の種類に適したものか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>D 材料確認</b>						
D1	サドル付分水栓は適切な材料か	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D2	密着コア(防錆スリーブ)は適切な材料か	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D3	防食フィルム他、穿孔作業に必要な材料は揃っているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>E 施工関係</b>						
<b>穿孔開始前確認</b>						
E1	サドル付分水栓取付け位置の外を十分清掃しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E2	取付け箇所は図面どおりか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E3	他の給水管の分岐位置から30cm以上離れているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E4	ボルトが片締めにならないよう平均して締め付けているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E5	締付トルクは適切であるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E6	サドルのコックは開となっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E7	水圧試験(試験圧力0.75MPa)の結果は良好か	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>穿孔中確認</b>						
E8	切り粉を排出でき、切り屑が残らないように施工しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>穿孔終了後確認</b>						
E9	密着コア(防錆スリーブ)を適切に挿入したか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E10	出水は良好か(清水確認)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

局職員の立会	あり	なし	
総合評定 <sup>注3)</sup>	良好	普通	不良
改善が必要な事項等			

標準締付トルク (N.m)	ボルト呼び径		
	M16	M20	
	DIP	60	75
管の種類	VP	40	-
	PP	40	-

- (注意事項)
- 局評価欄に1項目でも「否」があれば、穿孔を認めない。
  - 評価について「適」は局の指導等を要しなかった場合、「指導」は「適」相当とするために局が現場で指導した場合、「否」は局の指導にも拘わらず改善が図られない場合を指す。
  - 局職員の立会「なし」又は総合評定で「不良」の場合は、水道工事業者確認者名を必ず記入すること。
  - 管識別テープ、他企業との事前確認資料、その他方法に基づいても、対象とする配水管であることが確認できない場合は、穿孔を中止することがある。

局事業所名( )			

水道工事業者  
確認者名<sup>注3)</sup>