

平成 30 年 6 月 26 日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

### メータユニットの使用承認（追加）について（通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたのでお知らせします。

#### 記

1. 申請者 株式会社 光明製作所  
代表取締役 金村 時喜
2. 品名等 メータユニット 口径φ20用 （改造型の追加）
3. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
4. 製品の検査 メータユニット仕様書に定める項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査及び製作者による試験成績証明書とする。
5. 製品への標示 製作者名または略称，口径，流水方向，止水栓の開閉方向，スライドハンドルの開閉方向及び（公社）日本水道協会品質認証センターの品質認証マーク等を標示する。
6. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
7. 承認年月日 平成 30 年 6 月 26 日