

平成 30 年 7 月 31 日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

単式逆止弁の使用承認について（通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたのでお知らせします。

記

1. 申請者 株タブチ  
神戸支店長 柳田 俊英
2. 品名等 単式逆止弁  
φ 40, 50
3. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
4. 製品の検査 仕様書及び省令に基づく必要な性能基準項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査とする。
5. 製品への標示 製造業者名または略称、口径及び（公社）日本水道協会検査合格証印を標示する。
6. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
7. 承認年月日 平成 30 年 7 月 31 日

※本製品は、給水装置工事施行基準 2017 P65 図 4.6.18 「口径 40mm 及び 50mm 逆流防止装置構造図」にしめす逆止弁として承認する。