

**CASBEE神戸 ver.3**  
**ワコーレ須磨シアレーン**

■使用評価マニュアル: CASBEE神戸 ver.3

欄に数値またはコメントを記入 ■評価ソフト:

CASBEE神戸 ver.3/CASBEE-BD

スコアシート		実施設計段階		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体
<b>Q 建築物の環境品質</b>										<b>3.1</b>
<b>Q1 室内環境</b>							<b>0.40</b>		<b>-</b>	<b>3.7</b>
<b>1 音環境</b>						<b>3.0</b>	0.15	<b>3.3</b>	1.00	<b>3.2</b>
1.1 室内騒音レベル						<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.50	
1.2 遮音						<b>3.0</b>	0.50	<b>3.6</b>	0.50	
1 開口部遮音性能		T2ペアガラス(住宅部分)				<b>3.0</b>	1.00	<b>5.0</b>	0.30	
2 界壁遮音性能						<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.30	
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)						<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.20	
4 界床遮音性能(重量衝撃源)						<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.20	
1.3 吸音										
<b>2 温熱環境</b>						<b>2.6</b>	0.35	<b>4.0</b>	1.00	<b>3.7</b>
2.1 室温制御						<b>3.0</b>	0.50	<b>4.0</b>	1.00	
1 室温		断熱等級4				<b>3.0</b>	0.63	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 外皮性能						<b>3.0</b>	0.38	<b>4.0</b>	1.00	
3 ゾーン別制御性						<b>3.0</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.2 湿度制御						<b>1.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.3 空調方式						<b>3.0</b>	0.30	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>3 光・視環境</b>						<b>2.6</b>	0.25	<b>3.5</b>	1.00	<b>3.3</b>
3.1 昼光利用						<b>1.8</b>	0.30	<b>4.0</b>	0.50	
1 昼光率		可能な限り開口部を設け外光を取り入れるよう努めた				<b>1.0</b>	0.60	<b>5.0</b>	0.50	
2 方位別開口						<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.30	
3 昼光利用設備						<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.20	
3.2 グレア対策						<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	0.50	
1 昼光制御		各開口部にカーテンルール設置、カーテンによる遮蔽に努めた				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	1.00	
3.3 照度						<b>3.0</b>	0.15	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.4 照明制御						<b>3.0</b>	0.25	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>4 空気質環境</b>						<b>4.2</b>	0.25	<b>4.3</b>	1.00	<b>4.3</b>
4.1 発生源対策						<b>5.0</b>	0.60	<b>5.0</b>	0.63	
1 化学汚染物質		建材はF☆☆☆☆のみを使用				<b>5.0</b>	1.00	<b>5.0</b>	1.00	
4.2 換気						<b>3.0</b>	0.40	<b>3.3</b>	0.38	
1 換気量						<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33	
2 自然換気性能						<b>3.0</b>	-	<b>4.0</b>	0.33	
3 取り入れ外気への配慮						<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33	
4.3 運用管理						<b>3.0</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
1 CO <sub>2</sub> の監視						<b>3.0</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 喫煙の制御						<b>3.0</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Q2 サービス性能</b>						<b>-</b>	<b>0.30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.8</b>
<b>1 機能性</b>						<b>3.5</b>	0.40	<b>2.6</b>	1.00	<b>2.7</b>
1.1 機能性・使いやすさ						<b>4.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.60	
1 広さ・収納性		各住戸まで光配線方式で光ファイバーを接続				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	1.00	
2 高度情報通信設備対応		建築物の移動等円滑化基準を満たしている				<b>4.0</b>	1.00	<b>-</b>	<b>-</b>	
3 バリアフリー計画						<b>3.0</b>	0.30	<b>2.0</b>	0.40	
1.2 心理性・快適性						<b>2.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.50	
1 広さ感・景観						<b>3.0</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 リフレッシュスペース						<b>3.0</b>	1.00	<b>1.0</b>	0.50	
3 内装計画						<b>3.5</b>	0.30	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.3 維持管理						<b>4.0</b>	0.50	<b>-</b>	<b>-</b>	
1 維持管理に配慮した設計		内外装の仕上げ材に防汚性の高い建材、塗材を使用				<b>3.0</b>	0.50	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 維持管理用機能の確保						<b>3.0</b>	0.50	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>2 耐用性・信頼性</b>						<b>2.9</b>	0.30	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.9</b>
2.1 耐震・免震・制震・制振						<b>3.0</b>	0.50	<b>-</b>	<b>-</b>	
1 耐震性(建物のこわれにくさ)						<b>3.0</b>	0.80	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 免震・制震・制振性能						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.2 部品・部材の耐用年数						<b>3.2</b>	0.30	<b>-</b>	<b>-</b>	
1 躯体材料の耐用年数						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔						<b>2.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔						<b>3.0</b>	0.10	<b>-</b>	<b>-</b>	
4 空調換気ダクトの更新必要間隔						<b>3.0</b>	0.10	<b>-</b>	<b>-</b>	
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		住戸内は耐用年数40年以上の衛生配管としている				<b>5.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
6 主要設備機器の更新必要間隔						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
2.4 信頼性						<b>2.4</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
1 空調・換気設備						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
2 給排水・衛生設備						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
3 電気設備						<b>1.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
4 機械・配管支持方法						<b>3.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	
5 通信・情報設備						<b>2.0</b>	0.20	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.0</b>	0.30	<b>2.8</b>	1.00	<b>2.8</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>							0.50
1 階高のゆとり		住戸の階高2.81m以上としている。	1.0	-	3.0	-	0.60
2 空間の形状・自由さ			2.0	-	2.0	-	0.40
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-	0.50
<b>3.3 設備の更新性</b>			<b>3.0</b>	1.00			-
1 空調配管の更新性			3.0	0.20			-
2 給排水管の更新性			3.0	0.20			-
3 電気配線の更新性			3.0	0.10			-
4 通信配線の更新性			3.0	0.10			-
5 設備機器の更新性			3.0	0.20			-
6 バックアップスペースの確保			3.0	0.20			-
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>2.5</b>
<b>1 生物環境の保全と創出</b>			<b>2.0</b>	0.30	-	-	<b>2.0</b>
<b>2 まちなみ・景観への配慮</b>		落ち着いた色のタイルを基調とし色彩や素材を変え、圧迫感をなくし	<b>3.0</b>	0.40	-	-	<b>3.0</b>
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			<b>2.5</b>	0.30	-	-	<b>2.5</b>
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			2.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			3.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>							<b>3.1</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	<b>0.40</b>	-	-	<b>3.3</b>
<b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>		断熱等級4	<b>4.0</b>	0.20	-	-	<b>4.0</b>
<b>2 自然エネルギー利用</b>			<b>3.0</b>	0.10	-	-	<b>3.0</b>
<b>3 設備システムの高効率化</b>		[BEI][BEIm] = 0.97	<b>3.3</b>	0.50	-	-	<b>3.3</b>
<b>4 効率的運用</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	<b>3.0</b>
集合住宅以外の評価							
4.1 モニタリング			3.0	-	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	-	-	-	
集合住宅の評価			<b>3.0</b>	1.00	-	-	
4.1 モニタリング			3.0	0.50	-	-	
4.2 運用管理体制			3.0	0.50	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>3.0</b>
<b>1 水資源保護</b>			<b>3.4</b>	0.20	-	-	<b>3.4</b>
1.1 節水		節水型便器を使用	<b>4.0</b>	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			<b>3.0</b>	0.60	-	-	
1 雨水利用システム導入の有無			3.0	1.00	-	-	
2 雑排水等利用システム導入の有無			-	-	-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			<b>3.0</b>	0.60	-	-	<b>3.0</b>
2.1 材料使用量の削減			2.0	0.10	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.20	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		-	3.0	0.20	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		長尺シート、タイル	4.0	0.20	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			2.0	0.10	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み			3.0	0.20	-	-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	<b>3.0</b>
3.1 有害物質を含まない材料の使用			<b>3.0</b>	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			<b>3.0</b>	0.70	-	-	
1 消火剤			-	-	-	-	
2 発泡剤(断熱材等)			3.0	1.00	-	-	
3 冷媒			-	-	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	<b>0.30</b>	-	-	<b>3.0</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>		外壁、窓等を通しての熱損失の防止に努めている	<b>3.0</b>	0.33	-	-	<b>3.0</b>
<b>2 地域環境への配慮</b>			<b>3.0</b>	0.33	-	-	<b>3.0</b>
2.1 大気汚染防止			<b>3.0</b>	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			<b>3.0</b>	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			<b>3.0</b>	0.25	-	-	
1 雨水排水負荷低減			3.0	0.25	-	-	
2 汚水処理負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
3 交通負荷抑制		駐車場に至るまでの車路にて道路での停滞を制御する	4.0	0.25	-	-	
4 廃棄物処理負荷抑制			2.0	0.25	-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			<b>3.0</b>	0.33	-	-	<b>3.0</b>
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1 騒音			3.0	1.00	-	-	
2 振動			-	-	-	-	
3 悪臭			-	-	-	-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.40	-	-	
1 風害の抑制			3.0	0.70	-	-	
2 砂塵の抑制			3.0	-	-	-	
3 日照阻害の抑制			3.0	0.30	-	-	
<b>3.3 光害の抑制</b>			<b>3.0</b>	0.20	-	-	
1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策			3.0	0.70	-	-	
2 屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策			3.0	0.30	-	-	