

報告事項 7

学校園等のコンクリートブロック塀等の緊急安全点検の結果と今後の対応について

学校園等のコンクリートブロック塀等の緊急安全点検の結果と今後の対応について、以下のとおり報告する。

平成30年7月2日提出

神戸市教育委員会

教育長 長 田 淳

学校園等のコンクリートブロック塀等の緊急安全点検の結果と今後の対応について

1. 概要

6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、大阪府高槻市でブロック塀が倒壊する事故の発生を受け、市立学校園を含む教育委員会所管の全施設を対象にコンクリートブロック塀等の緊急安全点検を実施した。

2. 緊急安全点検とその結果について

(1) 点検方法

各施設にあるコンクリートブロック塀を対象に、公益社団法人 日本エクステリア建設業協会作成の「安全点検表」を用いて施設管理者（各学校園等）が目視又は触診により確認した。

(2) 点検結果

①学校園

点検対象	298 校園（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校）	
点検期間	6月19日（火）～6月20日（水）	
点検結果	コンクリートブロック塀あり	72 校園
	うち要詳細調査	68 校園
	うち建築基準法に適合していない	19 校園

②学校園以外の施設

点検対象	76 施設（公民館、体育館、図書館等）	
点検期間	6月19日（火）～6月26日（火）	
点検結果	コンクリートブロック塀あり	9 施設
	うち要詳細調査	9 施設
	うち建築基準法に適合していない	5 施設

3. 今後の対応

建築基準法に適合していないコンクリートブロック塀（別紙参照）については、安全確保のため、近づかないよう「注意喚起の表示」を掲示し、早急に撤去等の対策を講じる。

その他の詳細調査が必要なものについては、速やかに詳細調査を行い、撤去等の対策を講じる。

4. その他

学校園内のコンクリートブロック製の投てき板・壁打ち用壁 45 校（小学校 42 校・中学校 3 校）についても、撤去等の対策を講じる。

建築基準法に適合していないコンクリートブロック塀等を有する教育委員会所管施設一覧

1. 学校園

No.	区	施設名	高さ	控壁
1	東灘	本山第一小学校	—	不適合
2	東灘	御影幼稚園	—	不適合
3	灘	美野丘小学校	不適合	不適合
4	灘	長峰中学校	—	不適合
5	中央	雲中小学校	不適合	不適合
6	中央	葺合中学校	不適合	不適合
7	兵庫	水木小学校	不適合	—
8	兵庫	湊川中学校	不適合	不適合
9	兵庫	兵庫中学校北分校	不適合	不適合
10	兵庫	須佐野中学校	不適合	不適合
11	兵庫	兵庫くすのき幼稚園	不適合	不適合
12	長田	池田小学校	—	不適合
13	長田	高取台中学校	不適合	不適合
14	垂水	東垂水小学校	—	不適合
15	垂水	高丸小学校	—	不適合
16	垂水	霞ヶ丘小学校	—	不適合
17	垂水	垂水中学校	—	不適合
18	垂水	歌敷山中学校	—	不適合
19	西	高和小学校	—	不適合

※No. 5 はレンガ造

2. 学校園以外の施設

No.	区	施設名	高さ	控壁
1	灘	王子スポーツセンター	—	不適合
2	中央	風見鶏の館	不適合	不適合
3	兵庫	旧荒田小学校	不適合	不適合
4	兵庫	夢野中学校（移転前）	—	不適合
5	北	旧兵庫商業高等学校	不適合	不適合