

様式第 16 号の 3 (第 22 条関係)

火災予防・防災管理上の命令を受けている違反対象物

No	項 目	内 容
1	危険物の取扱所の名称及び所在地	株式会社コベルコパワー神戸第二 神戸市灘区灘浜東町 2 番地
	命令を受けた者の氏名又は名称	株式会社コベルコパワー神戸第二 代表取締役社長 久山 誠二
	命令の内容	令和 8 年 3 月 31 日までに、上記施設の発電用タービン第二軸受け部分に設置している危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止するための附帯設備を消防法第 10 条第 4 項の技術上の基準に適合するように改修すること。