

◆神戸駅周辺地区浸水対策事業 入札説明書(入札参加資格以外に関する事項)等に関する質問・意見書に対する回答書

No	質問/意見	資料	質問事項	入札説明書の対応ページ及び対応部分					質問内容	回答
				頁	章	節	項			
1	意見	要求水準書	土木と建築の区分	34	4	1	(7)		ポンプ場基本設計（令和2年3月）時点で建築指導課と協議した際の内容（建築指導課の見解）は、他の提案者との公平を確保する上で公開願います。	ポンプ場基本設計（令和2年3月）において、建築安全課と協議を行っておりません。
2	意見	要求水準書	周辺環境保全及び安全性に関する要件	55	4	6	(1)	4)	ポンプ場基本設計（令和2年3月）時点で消防署と協議した際の内容（消火設備、危険物等に関する見解）は、他の提案者との公平を確保する上で公開願います。	ポンプ場基本設計（令和2年3月）では、消防局と事前打合せを行い、以下の見解を得ています。 <ul style="list-style-type: none"> ・防火対象物は15項とする。 ・特殊消火ガス設備は、人命を優先しN₂ガスを推奨する。 ・地下タンク貯蔵所の仕様は1重殻、2重殻どちらでも可能 ・基本設計図面の3階排気ファン室、排気チャンバーも防火区画とすること ・自家発電設備の地下燃料タンク容量を24時間未満の設計とする場合、その件に関する協議が別途必要（神戸市 危険物規制事務審査基準：最大取扱数量の算定）となる。 ・連結散水設備については、確認申請前に特例適用願いを提出すれば、免除できる可能性がある。