

西部処理場汚泥処理施設等運転管理業務 その他全般に関する質問に対する回答書

| NO. | 文書名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | カナ等 | 項目名 | 質問の内容 | 質問の回答 |
|-----|---------|----|-------|------|-----|-------|-------------|--|--|
| 1 | 委託仕様書 | 9 | 2 | 1 | 5 | 3(4)イ | その他の業務 | 施設等機能確認業務とは具体的にどのようなものを指しますか。 | 壁のひび割れ、雨樋の破損等施設が正常に機能しているかを確認・報告する業務です。 |
| 2 | 委託仕様書 | 18 | 2 | 3 | 6 | | 保険等 | 第三者損害賠償保険加入とありますが、補償金額に指定はありますか | 賠償金額に指定はありません。 |
| 3 | 委託仕様書 | 21 | 別表1-2 | 1(6) | ① | | | 潤滑水フィルター型式：NXT 5-20U(日本ボール)をなっていますが、他メーカーの同等品使用は、可能でしょうか。 | 本市が同等品と認めた場合、可能とします。 |
| 4 | 委託仕様書 | 21 | 別表1-2 | 1(6) | ③ | | | 頻度1回×2塔/年となっていますが、差圧上昇のためこれ以上の実施回数が必要になった時の手配は受託者責任となるのでしょうか。 | 差圧解消等、設備の適正な稼働上必要な措置は受託者の責務です。 |
| 5 | 委託仕様書 | 22 | 別表1-2 | 2 | (1) | 1) | 電気設備 | 計装設備の校正点検とありますが、どの辺りの校正とお考えでしょうか。(例 製造者による点検等) | 校正点検は、受託者が作業可能な範囲とします。 |
| 6 | 受託者選定基準 | 4 | 2 | (3) | | | 評価項目および評価内容 | 5. その他(1)循環型社会の形成に向けての取組み 弊社は、ISO14001を本社にて認証取得していますが、併せてKEMSの認証取得も必要でしょうか。 | ISO14000、KEMS等の環境マネジメントシステム規格取得はいずれか1つで可とします。 |
| 7 | 入札金額内訳書 | | | | | | | 入札金額内訳書に記載している、入札書と金額を同一と記載がありますが、入札書に記載する金額は消費税込みの金額でしょうかご教授下さい。 | 入札書に記載する金額は消費税及び地方消費税相当額抜きの金額を記載ください。 入札書に記載する金額は消費税込みの金額でしょうかご教授下さい。 様式西部-7号 入札金額内訳書の「←入札金額と同一とする」を削除します。 |