

参考資料 6

「本事業とは別工事にて移設予定の照明設備」

移設する照明設備は、下記の仕様とする。

【参考品番】 パナソニック NYS11517LF2

ア：色温度は昼白色

イ：重耐塩塗装品を選定のこと

ウ：消費電力：510W 以下

エ：水平面平均照度は 100 ルクス程度を確保できる機器及び台数を設定

オ：防塵防水性能 IP54 以上

カ：電源ユニット：内臓

キ：均斉度 0.3 程度以上

ク：グレア 競技中の選手視界が阻害されない程度に制限・制御を考慮