

質 疑 回 答 書（提案内容等に関する質問）

<入札説明書>

番号	頁数	質 問	回 答
1	5頁 3.6 応募に関する留意事項 (3) 提出書類の取扱い・著作権 ①著作権	本事業の結果公表の際、選定事業者及び選定事業者以外の提案内容も公表されますでしょうか。	提案内容に関する提案書については公表しない予定です。ただし、選定事業者の提案概要（イメージ図や評価されたポイントなど）については、審査結果等で公表する可能性があります。
2	13頁 5 掲示条件 5.1 事業フレーム (2) 協議事項 ②その他の支援に関する事項	助成金（スポーツ振興くじ助成等）とありますが、スポーツ振興くじ助成以外は何を検討されていますでしょうか。	助成金はスポーツ振興くじ助成の申込のみを予定しています。
3	13頁 5 掲示条件 5.1 事業フレーム (2) 協議事項 ②その他の支援に関する事項	スポーツ振興くじ助成について、その申込締め切りが令和3年1月15日になっており、事業提案書類の提出時には申し込みが完了していると思われませんが申請資料の開示は可能でしょうか。	申請資料については審議検討等情報に該当すると考えられるため、開示の予定はありません。

<要求水準書>

番号	頁数	質 問	回 答
1	8頁 2 施設整備に関する要求水準 2.2 事業実施場所に関する条件等 (6) インフラ整備事業 6) 電話回線	2.4 設計要求水準（1）敷地内ゾーニング計画において、監視カメラの通信方法について提案を求められています。 その提案には、インターネット環境が必須であり、インフラを整備しないと提案が出来ません。 電話回線の引込は不要という事なので、その他で対応すると捉えていいのでしょうか。	監視カメラの通信方法はLTE回線の利用を想定しています。 ただ、電話回線を引き込んだ上でインターネット回線を整備する方が工期短縮、事業費削減に繋がる場合には、電話回線の引き込みを否定するものではありません。
2	9頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (1) 敷地内ゾーニング計画	門扉の設置とありますが、夜間閉鎖するというのでしょうか。 その場合、朝・夜の開閉についてはどのようにお考えですか。	利用時間帯（午前9時～午後9時）以外は閉鎖します。施錠については別の施設に常駐している管理者が行うことを想定しています。
3	9頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (2) メイングラウンド 10頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (3) アップ用グラウンド	「メイングラウンドのピッチ（105 m×68m）・ピッチ外（3 m×2、2 m×2）を含む、111 m×72 mの人工芝を敷設したメイングラウンド（1面）を計画する。」「（アップ用グラウンドの）敷地内に人工芝を敷設したアップ用グラウンド（1面）を30 m×20 mで計画する」と記載がありますが、面積を広げても宜しいですか。	面積は要求水準書どおりとしてください。

5	10 頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (2) メイングラウンド <人工芝の仕様>	「神戸市内に本社を置く企業が生産、加工または製造した製品を使用した場合は、総合評価点における加算点の対象とする。」という記載がありますが、それ以外の商品を導入した場合には総合評価の標準点から減点されますか。	記載のとおり、総合評価点における加算点の取扱いです。
6	10 頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (2) メイングラウンド <人工芝の仕様>	「神戸市内に本社を置く企業が生産、加工または製造した製品を使用した場合は、総合評価点における加算点の対象とする。」という記載がありますが、選択した場合の加算点は、評価項目の「①設計・施工・体制」か「②設計・施工・計画」のどちらで加点されますか。	地元企業の活用に寄与する内容のため、「①設計・施工・体制」の評価項目で加点します。
7	10 頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (2) メイングラウンド <人工芝の仕様>	「神戸市内に本社を置く企業が生産、加工または製造した製品を使用した場合は、総合評価点における加算点の対象とする。」という記載がありますが、スポーツ振興くじ助成等において、人工芝の指定は御座いませんか。	人工芝の仕様に関する要求内容は要求水準書のとおりです。
8	11 頁 2 施設整備に関する要求水準 2.4 設計要求水準 (5) 防球ネット	敷地北側については 外周フェンス (1.8m) の上部に防球ネットが接続されている構造のものとすると記載がありますが、レイアウト上、防球ネットでボールを止める計画をしています。そのためフェンス接続が必要なくなるのですが、接続しなくても宜しいですか。	防球ネットにより落下防止措置が確保できるのであれば接続は求めません。
9	14 頁 3 設計・計画等各種申請業務に関する要求水準 3.1 基本事項 (1) 業務の範囲①	「施設整備に必要な調査一式〔地盤調査、土壌調査、敷地測量 (平面・高低差)、電波障害調査等〕を行う」とありますが、貸与資料に現況測量図や用地測量図があるため、敷地測量は不要ではないでしょうか。	用地測量を既に実施しているため、敷地測量は不要と考えています。ただし、現況との差異の確認や、計画上必要な詳細の調査、盛土高さ・地盤・土質等の実施設計に必要な調査は実施する前提でご提案ください。
10	14 頁 3 設計・計画等各種申請業務に関する要求水準 3.1 基本事項 (1) 業務の範囲⑤	本事業の施設は第 2 種特定工作物に該当すると考えられるため、開発許可が必要であることを前提で工程表を作成すればよろしいでしょうか。	神戸市主体の事業であり、都市計画法施行令第 21 条 (適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物) に該当するため、開発許可手続きは不要と考えています。
11	参考資料 2	北側に門扉がありますが、こちらの門扉は開かない条件で、計画すれば宜しいですか。	お見込みのとおりです。
12	参考資料 2	敷地内南側・西側の既存フェンスは、解体・撤去処分でもよろしいでしょうか。それともどこかで再利用する事を計画されていますか。	解体・撤去処分でも宜しいです。

13	8頁 2 施設整備に関する要求水準 2.2 事業実施場所に関する条件等	事業実施予定地で再生水を利用することは可能でしょうか。	利用については、本市建設局下水道部担当部署へご相談ください。 ※本市 HP「水リサイクル事業の再生水の利用について」 https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/business/annaitsuchi/gesuido/shiyosho/mizurisaikuru.html
14	8頁 2 施設整備に関する要求水準 2.2 事業実施場所に関する条件等	事業実施予定地にある既設の構造物等は撤去してよろしいでしょうか。	敷地内の南東にある構造物（防災の泉、ソーラー式散水操作パネル）は、整備事業の中で撤去・処分してください。 敷地内にある再生水のメーターボックス、バルブは再使用可能な状態で残置し、残置内容がわかるよう図面、写真等で記録してください。 角落しは、整備事業の中で移動をお願いします。（移動場所は近隣で検討中）

<様式集>

番号	様式番号	質 問	回 答
1	様式5-2 設計・施工体制に関する提案	各提案はA3 1枚とすると記載がありますが、設計・施工体制の欄に(1) 設計・工事監理・施工の体制(2) 業務を遂行するために必要な知識・経験及び実績と2つの項目があります。()毎にA3 1枚と考えて宜しいでしょうか。	(1) (2) の両項目でA3 1枚と考えています。
2	様式5-2 設計・施工体制に関する提案	提案内容に企業名を記載してよいか。	提案書には、応募者ごとの番号を記載してください。（企業名は記載しない。）
3	様式5-3 設計・施工計画に関する提案	提案に求める内容で・路床・人工芝・照明・防球ネット・防犯カメラの項目がありますが、それ以外の提案は記載してはいけないのですか。	路床・人工芝・照明・防球ネット・防犯カメラ以外の項目についても提案していただいて構いません。
4	様式5-3 設計・施工計画に関する提案	路床：将来撤去を想定した工法をご提案くださいと記載がありますが、路床とは既設盛土を敷き均した部分か、本工事で搬入する舗装構成材の部分かどちらにあたるのでしょうか。	いずれも含まれます。

<落札者決定基準>

番号	頁数	質 問	回 答
1	5頁	要求水準の一部の項目が満たされなかった場合、総合評価点の標準点から減点されますか。	落札者決定基準に記載のとおり、要求水準の明らかな未達成等により、失格要件に該当する可能性があります。

(注)・この質疑回答書は入札説明書等の追補とみなす。