

資料名	ページ	項目	質疑	回答
(飛松中学校・東落合中学校大規模改修事業_共通事項についての質問に対する回答)				
落札者決定基準	P5/P6	第3-2 表2-3	本工事の専門分野における資格を取得している・とありますが、 ・一級建築士 ・一級建築施工管理技士 ・監理技術者資格証明、講習修了証 上記の資格を保有している場合は、加対象になるのですか	一級建築士の資格保有者を加対象とします。 また、記載する様式については様式5-9、様式5-10の欄外に加対象である1級建築士要件を追記し、資格証の写しを付けることとします。
(成徳小学校・西灘小学校大規模改修事業_共通事項についての質問に対する回答)				
様式集/入札説明書	P15, P17, P32/P5	2-6, 2-8, 5-2/3-2-(2)	過去10年間の同種工事の設計業務の受注実績について ※1: 本事業における同種工事とは神戸市立学校の改修工事(契約金額500万円以上)とする。 とありますが、事業契約書で履行場所が「神戸市内の小中学校のうち6箇所」と記載の場合は、各学校の契約時の内訳金額が500万円以上の場合それぞれを1件として記載してもよろしいでしょうか。	1つの契約につき、1件の実績とします。
入札説明書	P5	第3章 2-(2)-①、③	「本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事(契約金額500万円以上)をいう。」とありますが、①設計企業、及び②工事監理企業においては、設計業務、工事監理業務それぞれの業務の契約金額ではなく、対象工事の請負金額が500万円以上であれば要件を満たすと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。
要求水準書	P18-24	第3章	「大規模改修工事」とありますが、今回の対象施設における工事はトイレ改修のみと考えて宜しいでしょうか。	よろしい。(仮設便所の設置・撤去を含む)
要求水準書	P21-22	第3章 -3-4-(1)	遠隔臨場を行うのは、工事監理企業の監理担当職員と考えてよろしいでしょうか。 神戸市担当職員様も遠隔臨場を行う場合は、設定が必要な端末の種類と台数をお教えください。その場合、端末は受注者負担でしょうか。	遠隔臨場を行うのは、神戸市担当職員とします。 端末はiPad第7世代とし、発注者にて用意するものとします。
要求水準書	P21-22	第3章 -3-1-(5)	工事用電力・用水は小メーター取付で使用料精算は可能でしょうか。 仮設便所の電力・用水も上記と同じと考えて宜しいでしょうか。	子メーター設置・計測による使用料精算は可能です。 また、仮設トイレの設置・撤去に伴う電力・水道の費用は受注者負担、使用に伴う電力・水道の費用は発注者負担とします。
要求水準書	P24	第3章 -3-12-(11)	各学校の化学物質濃度測定の数所をご指示ください。	各校において、供用開始時期ごと、かつ、仕上げの異なるトイレごとに1箇所ずつ実施するものとします。
要求水準書	P10	第2章 -3-2-(1)	標準スパンを確保できる場合、外周壁仕上は既存のまま(撤去ナシ) LGS+PB張でフカシ壁としても宜しいですか。	改修トイレのレイアウト上支障がなければ、外周壁既存仕上げの撤去をなしとしてもよいものとします。
要求水準書	P11	第2章 -3-2-(6)-②	外部建具塗装改修は外壁側アルミサッシ(外部)も必要ですか。その場合 外部足場、高所作業車が必要となります。	アルミサッシは塗装不要とします。
要求水準書(別紙資料編)	別紙2-1, 2-2	改修部位位置図	工事用仮設用地(休憩所・資材置場・廃材仕分け仮置場・工事車両駐車エリア・荷揚揚重車両設置スペース等)の借用可能な場所・範囲をご提示願います。	現在提示している情報以外は、事業契約後、市及び施設管理者との協議によるものとします。
要求水準書(別紙資料編)	別紙2-1, 2-2	改修部位位置図	仮設事務所として借用可能な「空き室(教室その他)」はありますか。	現在提示している情報以外は、事業契約後、市及び施設管理者との協議によるものとします。
既存資料			「仮設トイレ」の設計(基準法関連申請共)業務は「別途業務」として「今回事業」には含まれないとの事で、参考として<03-2 既存資料>に図面データはありますが、「参考数量書」が添付されていません。建築工事以外にも電気・機械(給排水接続等)設備等も必要ですが、建築・設備共に明細が不詳で、「仮設トイレ工事費用」の検討が出来ませんので、「参考数量書」をご提示願います。	本事業の仮設トイレにかかる参考数量書の提示は行いません。 なお、「配布DVD」にて過去の仮設トイレの参考数量書を提示しているため、これを参考に検討してください。