

工事請負業者 現場代理人 各位

建築住宅局住宅建設課長
設備担当課長

工事現場の安全管理の徹底（通知）

～「足場からの墜落を防止する」より一層の取組みのお願い～

各工事現場におかれましては、工事の安全管理、公衆・労働災害の防止について、平素より十分ご配慮頂くとともに、市営住宅行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。


このたび、市営住宅の外壁改修工事で作業員（20歳代・防水工）が足場から約4m墜落して腰骨を骨折する重大事故が発生しましたので、その事案についてお知らせします。

つきましては、① 足場点検の実施により墜落防止設備の不備をなくし、② 足場上での作業手順の徹底と、③ 不安全行動を生じさせないような安全意識の高揚を図り、各現場の一層の安全管理の徹底についてお願いします。

令和5年7月に発生した足場からの墜落事故

〔事故発生現場の状況〕

- ・本足場と建物の隙間を埋めるためにブラケット足場を設置。
- ・2階以上のブラケット足場すべてに足場板を設置。
- ・墜落箇所に足場板はなく養生シートを巻き込んだ状態で、シートを踏み抜いて墜落。
- ・作業員はフルハーネス型墜落制止用器具を装着するも、墜落時は不使用。



(担当) 建築ライン 安岡 078-595-6527
設備ライン 河田 078-595-6532