建築住宅局保全課		
担当部長	係　長	係

契 約 変 更 理 由 書

工事名	フィッシュダンス音楽練習屋上防水・照明改修工事

契約変更内容

1　内装改修工事一式の追加

2　防水改修工事に係る脱気筒設置数の変更

3　防水改修工事に係る伸縮・化粧目地の規格および数量の変更

契約変更理由

1　現場調査の結果、練習室（大1）、練習室（大2）、練習室（小）の既存床材が消防法の基準を満たしていないことが判明したため。

2　現場調査の結果、屋上北側に設備類が多数配置されており、適切な水蒸気の排気のために脱気筒の個数の変更が必要と判断されたため。

3　実施設計時に想定していた規格および数量と施工に要する規格・数量に変更が必要と判断されたため。