契約変更理由書

神戸市

工　事　名	西部市場照明設備他更新工事

契約変更後の工事概要

（電気設備工事）

1. 照明器具・スピーカーの仕様変更及び一部追加
2. アッテネータの更新追加
3. 動力盤改修の内容変更

契約変更の理由

（電気設備工事）

1. 現地調査した結果、機器仕様を防湿防雨型等の使用環境に合わせたものに更新するよう変更及び一部追加する。
2. 現地調査した結果、アッテネータに経年が認められたため更新する。
3. 現地調査した結果、動力盤の動力用配線入替えだけでは冷凍機が正常に動作しないことが判明したため、ＭＣＣＢ・電流計・電力量計・信号線等を一式入れ替える。

（公表様式第６号）