契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	王子スポーツセンター給湯設備改修工事

契約変更内容

① 新設給湯器の据付位置を変更し、コンクリート基礎を取り止める。

② 給湯用配管の管種を銅管からステンレス鋼鋼管に変更する。

③ 電気配線、器具を追加する。

契約変更の理由

① 現地調査の結果、有効な給湯器設置位置がみつかったため。

② 現地調査の結果、給湯用配管の管種は長寿命で耐食、耐久性に優れ赤水の心配が無い材料が適正と判断したため。

③ 現地詳細調査の結果、図面内容に相違があり、電気配線および器具が必要と判明したため。

（公表様式第6号）