契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸ファッションマート空調ポンプ更新工事

契約変更後の工事概要

【機械設備工事】

１．冷温水ヘッダ２次側バルブ取替の追加

２．ポンプ用ドレン配管の追加

【電気設備工事】

１．遮断器、電磁接触器取替工事の追加

契約変更の理由

【機械設備工事】

１．現地詳細調査の結果、冷温水ヘッダ２次側のバタフライ弁１台の不良が判明したため、取替が必要となった。

２．現地詳細調査の結果、各空調ポンプ用のドレン管が劣化していることが判明したため、取替が必要となった。

【電気設備工事】

１．発注図では既設流用としていたが、空調ポンプのモーターの仕様が具体的に決定され、その始動電流に見合った遮断器容量、電磁接触器を選定する必要があるため、遮断器及び電磁接触器の取替工事を追加する。

（公表様式第６号）