契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド4号上屋屋上防水改修工事

■契約変更の概要

①屋根・壁面ガラスの新替

②屋根・トップライトシーリング改修の仕様変更

③屋根　シーリング改修の追加

④2階屋上　防水下地補修数量変更

■契約変更の理由

①現場詳細調査の結果発覚し漏水の恐れがあるため追加する。

②③現場詳細調査の結果、既存仕上げとの親和性、施工性を考慮し変更、追加する。

④現場詳細調査の結果、数量に変更があるため追加する。

（公表様式第6号）