# 契約変更理由書

神戸市

| 工　事　名 | しあわせの村婦人交流施設たんぽぽの家温水ヒーター更新工事 |
|---|---|

契約変更概要

【機械設備工事】
①　配管更新の取り止め。

契約変更の理由

【機械設備工事】

①　現場詳細調査及び機器選定の結果、機器の搬入出に伴う機器廻りの配管撤去および新設が不要となったため取り止めを行う。（減額変更）

（公表様式第６号）