

「ポートアイランド処理場改築更新等事業」の入札説明書等（入札参加資格）に関する意見に対する回答

No.	資料名	頁	対応箇所					意見項目 (タイトル)	内容	回答
1	入札説明書	9	(3)					貸与図書	<p>入札参加資格に関する意見ではありませんが、時間的猶予を考慮して、この場でお願ひ申し上げることをご了承願ひます。</p> <p>貸与図書に2期拡張実施設計図書がありますが、これらは2系に関するものと理解します。本事業では、1系の既存施設も事業者の提案で何らかの施設工事を行うものと貴市でも想定されていることと思います。既存1系施設に関する構造計算書（土木・建築）も貸与図書に含めて頂けないでしょうか。提案・見積を行うための設計をするにあたり、当該資料の貸与を希望します。7月4日の貴市回答では提案書提出までに時間がありませんので、このタイミングでお願ひ申し上げます。</p>	<p>既存1系施設に関する構造計算書（土木・建築）は残存しないため、1系施設の構造については竣工図から判断してください。これについて、1系施設の竣工図を参考資料として追加します。</p> <p>なお、既設の改造を行う場合は、現状を悪化させないよう事業者にて構造的検討を行い、必要に応じて既設の補強を行ってください。</p>
2	入札説明書	9	(3)					貸与図書	<p>上記No.1項目と同じ理由で、既存1系・2系施設の建築基準法第6条の3に該当する構造計算書（計画通知書に添付しているもの）も貸与を希望します。</p>	<p>既存1系施設に関する構造計算書（土木・建築）は残存しないため、1系施設の構造については竣工図から判断してください。</p> <p>2系施設の構造計算書については、貸与資料を参照ください。</p>
3	入札説明書	9	(3)					貸与図書	<p>要求水準書8頁 第2 3 表2-2では、建築施設に1系水処理棟の建築設備の更新は含まれていません。万が一、更新が必要な場合は、その内容をご指示頂き、1系水処理棟の建築図面の貸与を希望します。</p>	<p>1系水処理棟の建築設備の更新は不要です。</p>