

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（神和台）配水管取替工事その 5
契約変更後の概要	
工事概要：布設	PE φ 50-265. 3m, PE φ 75-2. 4m, φ 75-676. 3m, φ 100-0. 8m, φ 150-584. 6m, φ 200-0. 4m
撤去	φ 75-142. 3m, φ 100-657. 7m、φ 150-345. 6m, φ 200-299. 3m
設計変更の理由	
① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減）	
② 仮配管工について 水運用を再検討した結果、仮配水管が増径及び数量に変更が生じる。（増）	
③ 給水について 現地状況に合わせて取替した結果、数量に変更が生じる。（増）	
④ 不断水式管路遮断弁設置について 水運用を再検討した結果、不断水式管路遮断弁の設置が必要となった。（増）	
⑤ 付帯工について 道路管理者との協議の結果、歩道乗り入れ巻込部に路側工が追加されたため、付帯工の数量に変更が生じる。（増）	
⑥ 交通誘導警備員について 上記⑤付帯工の増に伴い、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。（増）	