

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	灘（琵琶町他）配水管取替工事
<p>契約変更後の概要</p> <p>工事概要：</p> <p>管布設：φ75-29.6m, φ100-0.5m, φ150-999.4m, φ200-0.4m, φ300-0.6m, (給)φ75-1.6m, φ100-10.5m 管撤去：PEφ50-0.7m, HIφ50-0.2m, φ75-8.0m, φ100-17.0m, φ150-342.6m, φ200-5.0m, φ300-556.7m, (給)φ75-1.6m, φ100-6.7m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 残置管処理工の追加 φ300撤去工の一部範囲で、撤去を行う際に他の地下埋設物が支障となり、道路管理者と残置協議を行い、支障となる範囲が残置管となったため、残置管処理工が増加となった。</p> <p>2. 夜間施工について 所轄警察及び商業施設管理者と施工について協議した結果、一部の範囲で夜間施工に変更となった。</p> <p>3. 弁栓類の追加について 今後の維持管理を考慮した結果、弁栓類の位置変更及び追加となった。</p> <p>4. 管材料の変更について 輻輳している地下埋設物を避けるため、直管及び曲管の数量が増えた。</p> <p>5. 交通誘導員の増員について 所轄警察の指示により交通誘導員の配置が増員となった。</p> <p>6. 舗装復旧範囲の変更について 道路管理者と舗装復旧範囲の協議を行った結果、復旧範囲が増となった。</p>	

