

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	垂水（野田通他）配水管取替工事
契約変更後の概要 工事概要：布設 φ 75-142. 6m, φ 100-315. 6m, φ 150-359. 6m, φ 200-32. 7m :撤去 φ 75- 5. 0m, φ 100-260. 4m, φ 150-511. 2m, φ 200-25. 4m	
設計変更の理由 ① 材料・管工について 現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） ② 管布設工、仮配管工、給水管付替工について 一部路線について既設管が閉塞しており水量が確保できないため、新設撤去が仮配管に変更となる。 一部路線について土質調査の結果、埋戻土に適さない発生土と判明したため、購入土を使用する。 上記の理由に加えて関係各機関、住民影響、試掘調査等の現場精査により、各工種に数量の変更が生じる。（増） ③ 舗装復旧工について 道路管理者との協議、住民影響、試掘結果等の現場精査により、数量に変更が生じる。（増） ④ 交通誘導警備員について 当初、4人／日を配置する計画であったが、関係各機関、地元住民との協議の結果、日配置人数に変更が生じる。（増）	