

検査項目対応表

◎必須 ○対象(いずれかの蓋で実施) △対象(試験省略可) -非対象

検査名	試験名	φ600mmマンホール蓋					小型マンホール防護蓋			φ350mm鋳鉄製樹蓋		小型汚水樹防護蓋		
		G-4	JIS	試験内容			G-3	試験内容		試験内容	試験内容			
				標準	耐スリップ			T-14	T-8		底板	公道用	宅地用	
構造・性能検査	荷重たわみ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	耐荷重試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	蓋のがたつき防止性試験	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	蓋の開閉性試験	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	蓋の逸脱防止性試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	蓋の不法開放防止性試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	蓋の耐揚圧荷重強さ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	蓋の浮上高さ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	蓋浮上時の車両通行試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	内圧低下後の蓋収納性試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	傾斜設置時の内圧低下後の蓋収納性			△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	転落防止性試験-耐揚圧荷重強さ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	転落防止性試験-耐荷重強さ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	耐スリップ性試験			△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△	
	形状・寸法検査	寸法測定			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	質量検査	質量測定			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	外観検査	外観			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
材料検査	Yブロック-引張り及び伸び試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
	Yブロック-硬さ試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
	Yブロック-黒鉛球状化率判定試験	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
	Yブロック-腐食試験			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	製品実体切出し-引張り及び伸び試験			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	製品実体切出し-硬さ試験			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	製品実体切出し-黒鉛球状化率判定試験			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
	製品実体切出し-腐食試験			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
防食性能	○		△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△		
表示			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
再検査(蓋)			△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△		
荷重強さ検査	圧縮強度試験			△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
	曲げ強度試験			△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
	耐荷重試験			△	△	◎	△	△	△	△	△	△		
形状・寸法検査	寸法測定			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
外観検査	外観			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
表示			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
再検査			△	△	◎	△	△	△	△	△	△	△		