

処分した一般廃棄物の各月ごとにおける種類及び数量

(単位 トン)

年 月	種類	処 分 量
令和 7年 4月	可燃物	9,860
令和 7年 5月		10,729
令和 7年 6月		
令和 7年 7月		
令和 7年 8月		
令和 7年 9月		
令和 7年 10月		
令和 7年 11月		
令和 7年 12月		
令和 8年 1月		
令和 8年 2月		
令和 8年 3月		

排ガス測定結果

* 値はすべて酸素12%換算濃度

測定位置: 1号炉煙突

測定日	硫黄酸化物 濃度 (ppm)	塩化水素 濃度 (mg/Nm ³)	窒素酸化物 濃度 (ppm)	ばいじん (g/Nm ³)	ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	報告日

測定位置: 2号炉煙突

測定日	硫黄酸化物 濃度 (ppm)	塩化水素 濃度 (mg/Nm ³)	窒素酸化物 濃度 (ppm)	ばいじん (g/Nm ³)	ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	報告日
5月16日	5	9	41	0.001未満	—	6月13日

測定位置: 3号炉煙突

測定日	硫黄酸化物 濃度 (ppm)	塩化水素 濃度 (mg/Nm ³)	窒素酸化物 濃度 (ppm)	ばいじん (g/Nm ³)	ダイオキシン 類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	報告日
4月24日	—	—	—	—	0	5月26日
5月16日	8	8	33	0.001未満	—	6月13日

排ガス温度等連続測定記録

	1号炉			2号炉						3号炉			備 考
日	燃烧温度 (℃)	バグフィルタ 入口温度 (℃)	一酸化炭 素濃度 (ppm)	燃烧温度 (℃)	バグフィルタ 入口温度 (℃)	一酸化炭 素濃度 (ppm)		燃烧温度 (℃)	バグフィルタ 入口温度 (℃)	一酸化炭 素濃度 (ppm)			
1	898	166	7	停止		停止		停止		1016	168	10	
2	890	167	7							996	169	11	
3	902	166	6							1008	169	11	
4	904	166	6							1019	169	10	
5	905	167	3							1009	171	6	
6	900	168	4							993	171	7	
7	897	166	6							994	170	9	
8	908	165	8							1004	170	12	
9	913	166	6							989	169	13	
10	903	166	5							998	169	8	
11	897	167	6							1003	169	9	
12	889	168	5							997	169	7	
13	871	168	5							962	170	8	
14	874	168	6							967	171	7	
15	856	162	8	▼	▼	▼				971	163	12	
16	停止	停止	停止	923	164	8		970	168	6			
17				929	168	9		981	172	6			
18				931	168	8		976	172	10			
19				933	168	6		971	172	7			
20				923	168	6		963	172	7			
21				923	167	8		973	172	9			
22				917	168	9		972	172	11			
23				902	169	7		970	172	8			
24				908	168	6		972	171	8			
25				913	166	10		980	171	11			
26				913	166	5		986	172	5			
27				913	168	5		973	172	7			
28				900	168	7		969	171	9			
29				916	171	7		984	171	8			
30	▼	▼	▼	915	171	4		965	172	6			

排ガス温度等連続測定記録

日	1号炉			2号炉			3号炉			備 考
	燃烧温度 (°C)	ハグフィルタ 入口温度 (°C)	一酸化炭 素濃度 (ppm)	燃烧温度 (°C)	ハグフィルタ 入口温度 (°C)	一酸化炭 素濃度 (ppm)	燃烧温度 (°C)	ハグフィルタ 入口温度 (°C)	一酸化炭 素濃度 (ppm)	
1	停止	停止	停止	902	172	6	972	171	8	
2				896	170	8	976	171	6	
3				896	168	5	965	170	7	
4				899	167	5	965	171	5	
5				917	166	7	981	171	7	
6				905	168	8	974	171	8	
7				893	167	8	962	171	6	
8				903	166	9	971	170	9	
9				908	166	7	961	171	7	
10				893	167	6	960	171	7	
11				896	167	4	964	171	9	
12				876	168	6	959	171	5	
13				893	167	7	961	171	6	
14				884	169	11	946	171	9	
15				890	170	11	945	171	8	
16				889	169	6	958	172	9	
17				884	169	6	953	172	6	
18				869	170	5	943	172	5	
19				874	170	7	941	172	10	
20				881	170	6	944	172	10	
21				860	170	5	924	172	7	
22				874	169	6	932	172	7	
23				880	169	6	938	172	8	
24				883	169	5	938	172	5	
25				858	169	5	934	172	7	
26				882	168	8	935	171	6	
27				879	168	9	953	172	6	
28				860	170	7	933	172	6	
29				869	169	8	938	172	9	
30				876	169	7	934	172	7	
31	↓	↓	↓	880	169	4	935	172	4	

[illegible]

排ガス連続測定記録

日	1号炉			2号炉			3号炉			備 考
	硫黄酸化 物濃度 (ppm)	塩化水 素濃度 (ppm)	窒素酸化 物濃度 (ppm)	硫黄酸化 物濃度 (ppm)	塩化水 素濃度 (ppm)	窒素酸化 物濃度 (ppm)	硫黄酸化 物濃度 (ppm)	塩化水 素濃度 (ppm)	窒素酸化 物濃度 (ppm)	
1	停止	停止	停止	8	11	41	8	12	40	
2				8	10	39	7	11	40	
3				7	12	40	7	13	39	
4				7	12	39	8	13	41	
5				8	11	40	8	12	40	
6				8	11	39	8	12	39	
7				7	12	40	8	13	39	
8				8	11	40	8	12	41	
9				7	11	39	7	12	40	
10				8	12	39	7	13	41	
11				8	11	40	9	12	41	
12				7	11	39	7	12	39	
13				8	12	39	6	12	40	
14				7	11	40	7	12	40	
15				7	10	40	6	11	41	
16				7	11	41	7	12	41	
17				7	11	40	7	12	41	
18				7	12	40	6	12	37	
19				6	12	40	5	11	40	
20				6	11	40	5	12	40	
21				6	10	39	5	12	41	
22				6	11	40	7	12	38	
23				7	11	41	6	11	40	
24				7	12	40	7	13	39	
25				7	11	40	7	12	40	
26				6	10	39	6	10	41	
27				7	10	39	7	10	40	
28				6	10	39	7	11	40	
29				7	10	40	7	10	39	
30				5	8	40	7	11	40	
31	↓	↓	↓	7	12	40	7	12	41	

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

西クリーンセンター

令和7年4月

冷 却 設 備				ガス処理設備			
	除 去 方 法				除 去 方 法		
日	1号炉	2号炉	3号炉	日	1号炉	2号炉	3号炉
1	①	停止	①	1	①	停止	①
2	①		①	2	①		①
3	①		①	3	①		①
4	①		①	4	①		①
5	①		①	5	①		①
6	①		①	6	①		①
7	①		①	7	①		①
8	①		①	8	①		①
9	①		①	9	①		①
10	①		①	10	①		①
11	①		①	11	①		①
12	①		①	12	①		①
13	①		①	13	①		①
14	①		①	14	①		①
15	①	▼	①	15	①	▼	①
16	停止	①	①	16	停止	①	①
17		①	①	17		①	①
18		①	①	18		①	①
19		①	①	19		①	①
20		①	①	20		①	①
21		①	①	21		①	①
22		①	①	22		①	①
23		①	①	23		①	①
24	②	①	①	24		①	①
25		①	①	25	②	①	①
26		①	①	26		①	①
27		①	①	27		①	①
28		①	①	28		①	①
29		①	①	29		①	①
30	▼	①	①	30	▼	①	①
31				31			
(※) ① スートブローによる除去 (毎日実行) ② 休炉点検時における除去				(※) ① バグフィルターの逆洗による除去 (毎日実行) ② 休炉点検時における除去			

冷却設備及びガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

西クリーンセンター

令和7年5月

冷 却 設 備				ガス処理設備			
除 去 方 法				除 去 方 法			
日	1号炉	2号炉	3号炉	日	1号炉	2号炉	3号炉
1	停止	①	①	1	停止	①	①
2		①	①	2		①	①
3		①	①	3		①	①
4		①	①	4		①	①
5	②	①	①	5		①	①
6		①	①	6		①	①
7		①	①	7		①	①
8		①	①	8		①	①
9		①	①	9		①	①
10		①	①	10		①	①
11		①	①	11		①	①
12		①	①	12	②	①	①
13		①	①	13	②	①	①
14		①	①	14		①	①
15		①	①	15		①	①
16		①	①	16		①	①
17		①	①	17		①	①
18		①	①	18		①	①
19		①	①	19		①	①
20		①	①	20		①	①
21		①	①	21		①	①
22		①	①	22		①	①
23		①	①	23		①	①
24		①	①	24		①	①
25		①	①	25		①	①
26		①	①	26		①	①
27		①	①	27		①	①
28		①	①	28		①	①
29		①	①	29		①	①
30		①	①	30		①	①
31	↓			31	↓		
(※) ① スートブローによる除去 (毎日実行) ② 休炉点検時における除去				(※) ① バグフィルターの逆洗による除去 (毎日実行) ② 休炉点検時における除去			