

運転性能の維持に係る予防的な保全策（参考例）

非常電源（自家発電設備）の交換・整備履歴表

作成	年月日	平成 30 年 4 月 30 日		所属 会社	社名 ○○○○○○株式会社	
	氏名	予防 太郎			住所	
自家発電設備製造年月		平成 26 年 4 月 30 日		TEL 03-0000-0000		
設備 名等	原動機	製造者名 ○○○○○○株式会社			発電機	製造者名 ○○○○電機株式会社
		型式等 ABC-3 型				型式等 SDUR-999
区分	部品等		製造者の 交換（点検） 推奨年数	前回の 交換（点検） 年月	今回の 交換（点検） 実績	今回の 交換・整備の内容
自家 発電 装置	原動機潤滑油		1	H29.4	○	金属粉混入の分析結果により 交換
	発電機軸受潤滑油		2	H28.4	○	交換
	冷却水		2	H28.4	○	交換
	燃料フィルター		1	H29.4	○	交換
	潤滑油フィルター		1	H29.4	○	交換
	給気フィルター		4	H29.4	—	清掃
	冷却ファン駆動用 Vベルト		4	—	○	ひび割れ、伸びにより交換
	ゴムホース		4	—	○	交換
	シ ー ル 材	燃料、冷却水、 潤滑油系統	4	—	○	交換
		給気、排気配管	4	—	○	交換
外箱の扉、 給油口等		4	—	○	交換	
制御 装置	始動用蓄電池		6	—	—	内部抵抗確認、電解液補充
	PLC 用電池		6	—	—	
始動 補助 装置	予熱栓		(1)	(H29.4)	(○)	目視確認
	点火栓		—	—	—	該当なし
	冷却水ヒータ		(1)	(H29.4)	(○)	温度確認、断線確認
	潤滑油プライミング ポンプ		(1)	(H29.4)	(○)	機能確認
備考	整備・点検 実施年月		氏名 及び 資格			
	H26.4		予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、○○技術資格者No.99999			
	H27.4		予防 一郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999991、△△資格者No.11111			
	H28.4		予防 二郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999992、××専門資格者No.22222			
	H29.4		予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、○○技術資格者No.99999			
	H30.4		予防 太郎 消防設備点検資格者 第1種 No.999999990、○○技術資格者No.99999			