

港島クリーンセンター 維持管理計画

排ガスの性状及び放流水の水質

	項目	管理値
排ガス	ばいじん	0.01g/㎥ N
	塩化水素	20ppm
	硫黄酸化物	15ppm
	窒素酸化物	50ppm
	水銀	0.05mg/㎥ N
	ダイオキシン類	0.1ng－TEQ/㎥ N
排水	ダイオキシン類	5pg－TEQ/L
	その他の項目	下水道排除基準値

排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度

＜排ガス＞ 年間 6 回(ダイオキシン類は年1回)を予定

＜排水＞ 年間26回(ダイオキシン類は年1回)を予定

施設の点検等

運転管理・日常点検等業務:神戸市実施

定期点検・修繕・更新業務:設備管理委託