

道の駅「神戸フルーツフラワーパーク大沢」における急速充電器整備事業 質問への回答

| 該当箇所        | 質問内容                                                                                                                                                        | 回答                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書<br>1    | 急速充電器の設置場所は防火備蓄倉庫の前か。その防火備蓄倉庫は現在もあるのか。                                                                                                                      | 別紙のとおり、急速充電器の設置候補場所は「防災備蓄倉庫」の南側です。防災備蓄倉庫は、現在も存在しています。                                                                         |
| 仕様書<br>2（2） | 高圧電柱の位置を示して頂くことは可能か。                                                                                                                                        | 高圧電柱の位置は別紙のとおりです。<br>なお、既存の電柱に併架する場合は、併架の可否や支線の設置、使用料等について神戸市等と協議が必要です。                                                       |
| 仕様書<br>別紙   | 「※緯度:34.85039、経度:135.19226 付近。急速充電器の設置場所は、提案内容をもとに本市と協議の上、決定すること。」と記載をされているが、「設置候補場所」以外の場所への急速充電設備設置提案は可能か。「緯度:34.85039、経度:135.19226 付近」の付近とはどの範囲までを示しているか。 | 充電車両の駐車場所及び充電ケーブルは、原則、別紙記載の範囲内で提案してください。<br>充電設備本体（充電ケーブルが直接付属していない場合に限る。）や高圧受電設備等については、上記範囲内以外での提案は可能ですが、設置場所の変更を求める場合があります。 |
| 仕様書         | 複数台の設置は可能か。                                                                                                                                                 | 急速充電器を複数台設置することは可能です。                                                                                                         |
| 仕様書         | 経済産業省が定めるガイドライン「電動車のための公共用充電施設におけるユニバーサルデザイン・バリアフリー対応に関するガイドライン」に沿った EV 充電専用車室の設計は必須か。                                                                      | 当該ガイドラインに沿った対応をお願いします。誰もが使えるものとして設置するため、車いす優先表示は必要ありません。                                                                      |

※質問内容は、趣旨を損なわない範囲で修正しています。

