

特定施設維持管理状況等報告書 (令和7年度)

設置事業者	(法人その他の団体にあつては、主たる事務所の所在地)
住所	〒○○○-○○○ ○○市○○区○○町 ○丁目○○-○○
氏名	(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名) 株式会社 ○○○○ 代表取締役社長 ○○ ○○
連絡先	電話番号: ○○○-○○○-○○○○ メールアドレス: ○○○○○○@○○○○○○○

神戸市太陽光発電施設等の適正な設置及び維持管理に関する条例第16条の規定により、次のとおり報告します。

1. 施設の概要

設備ID	○○○○○○○○○○
設備住所(設置場所)	神戸市○○区○○ ○○
発電出力	○○○.○ kw
発電開始年月	○○○○ 年 ○ 月

※設置又は管理されているすべての設備IDについて、記載ください。

※複数の設備IDがある場合は、別途、一覧表を添付していただいてもかまいません(様式自由)。

2. 施設設置の有無

<input checked="" type="checkbox"/> 設置済	<input type="checkbox"/> 未設置	【 <input type="checkbox"/> 工事中 <input type="checkbox"/> 設置予定あり <input type="checkbox"/> 予定なし(計画断念) 】
---	------------------------------	--

※「未設置の場合、以降の設問への回答は不要です。」

3. 保守点検状況

点検頻度	年	4 回	点検方法	<input type="checkbox"/> 自主点検 <input checked="" type="checkbox"/> 外部委託
------	---	-----	------	--

4. 保守点検結果

点検者名 ※	○○(株) ○○○○	点検日 ※	2025 年 ○ 月 ○ 日
--------	------------	-------	----------------

※点検者名、点検日は、令和7年度中に実施した点検日のうち、任意の1日の情報を記載してください。

点検箇所	点検項目 ※	点検結果	備考(不適内容等)
太陽電池モジュール	表面に破損がないか。	不適	パネル2枚破損
	フレームに破損及び著しい変形がないか。	適	
	焦げ跡がないか。	適	
パワーコンディショナ、ケーブル、配電線管	腐食及び著しい破損がないか。	適	
	外部配線(接続ケーブル)が損傷していないか。	適	
	電線管が破損していないか。	適	
	異常音や異臭はないか。	適	
架台、基礎の状態	表示部に異常表示が出ていないか。	適	
	腐食及び著しい破損はないか。	適	
事業区域の状態	地盤の沈下は生じていないか。	適	
	地盤の崩壊、土砂崩れ発生していないか。	適	
	パネル設置地盤の被覆の状態は良好か。著しい浸食は発生していないか。	適	
	外部への土砂流出はないか。	適	
事業区域の状態	擁壁に有害な変状が発生していないか。	適	
	排水側溝は閉塞していないか。	適	
	柵扉・標識は損壊していないか。	不適	柵が一部破損

	点検項目 ※	点検結果	備考(不適内容等)
事業区域の状態	調整池を設置している場合、堆積土砂を定期的に除去しているか。	調整池なし	
	パネル下に雑草等が繁茂していないか。	／ 不適	
その他(特記事項)			

※点検項目は、「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」(2019年12月改訂)(日本電機工業会・太陽光発電協会)の「解説表1ー日常点検要領」を参考に選定しています。

不適事項に対する対応	・破損パネルは年内に交換予定 ・雑草は〇月に除去予定	・柵の破損は〇月に補修予定
------------	-------------------------------	---------------

5. 維持管理及び撤去費用等の確保の状況

(1) 保険の加入状況

<input checked="" type="checkbox"/> 火災保険	<input type="checkbox"/> 動産総合保険	<input checked="" type="checkbox"/> 施設賠償責任保険
<input type="checkbox"/> 休業損害補償保険	<input checked="" type="checkbox"/> 損害賠償責任保険	

<input type="checkbox"/> 加入していない

※下記書類を添付してください。

① 保険の加入状況を示す書類(保険契約書の写し等)

※法人の方は、上記の保険関係書類に加え、次に掲げる書類を添付してください。

② 直近年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及びキャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書については作成している場合に限りです。)

(2) 廃棄等費用の積立状況

積み立て中 積立開始時期 (西暦) 年 月 日

改正FIT法に基づき、売電期間終了前10年間に積み立て予定

6. その他(維持管理関連)

(1) 再エネ特措法に基づく設置状況

① 柵・塀	<input checked="" type="checkbox"/> 設置済	<input type="checkbox"/> 未設置	<input type="checkbox"/> 対象外(50KW未満で第三者の立入りが容易でない場合等)
② 標識	<input checked="" type="checkbox"/> 設置済	<input type="checkbox"/> 未設置	<input type="checkbox"/> 対象外(20KW未満)

(2) 周囲の生活環境への配慮

発電施設の周囲の生活環境に関する問い合わせがある場合は、その内容や対応状況について記載してください。

〇年〇月〇日に、植栽が隣接地に伸びているとの連絡を受け、〇年〇月〇日に植栽の剪定を実施した。

(3) 火災防止措置の実施状況

① 事業区域内(特に太陽光パネル設置箇所付近)の雑草の除去(草刈り、除草)の状況

定期的実施 (頻度) 年・月 4 回 不定期で実施 実施していない

② 蓄電池設置の有無

設置している 設置していない

点検頻度 年・月 回 点検内容

③ その他実施している火災防止措置の内容・頻度等

火災リスクを最小限に抑えるため、パワーコンディショナ周辺に可燃物を置かないようにしている。

(4) 特定施設の現況

特定施設の現況を示す写真(地盤、架台、太陽光モジュールの設置状況、撮影日が分かるもの)を写真台帳(別紙)に添付してください。

複数の設備IDを設置されている場合は、それぞれの特定施設の写真を添付してください。

7. 廃止後に行う措置に関する計画

廃止予定時期	〇〇 年 〇〇 月	<input type="checkbox"/> 未定
撤去後の計画	廃棄物の処理	撤去後の工作物については、法令等に従い、適切に処理する。
	跡地の整地、緑化、修景等の措置	事業区域であった土地については、緑化等の修景により周辺地域の景観との調和、緑地保全、植樹等により原状回復に努める。

報告については以上です。

特定施設の現況

設備ID	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	撮影日	〇〇	年	〇〇	月	〇〇	日
------	------------	-----	----	---	----	---	----	---



設備ID	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	撮影日	〇〇	年	〇〇	月	〇〇	日
------	------------	-----	----	---	----	---	----	---

- ・地盤、架台、太陽光モジュールの設置状況が分かる写真を添付してください。
- ・複数の設備IDがある場合は、それぞれの設備IDの特定施設の写真を添付してください。