

玉津処理場他維持管理業務 質問回答書

N0.	文書名	頁	大項目	中項目	小項目	カナ等	項目名	質問の内容	質問の回答
記述例	入札説明書	1 (全角)	1 (全角)	(1) (全角)	ア (全角)	(7) (半角)	文言記入		
1	受託者選定基準	4	2	表 2	3	(3)	通常時の人員配置計画	通常時の業務履行体制に人数は必須とありますが、従事者の合計人数でしょうか。各役職及び各担当の最低人数でしょうか。	総括責任者、副総括責任者、主任を含む従事者の合計人数となります。
2	要求水準書	2 2	1 1	2			従事者の資格要件	総括責任者及び副総括責任者は、委託者の事前承諾なしに本受託以外の業務を行ってはならないとありますが、承諾を受ければ、他業務との兼任は可能でしょうか。	委託者の承諾を受ければ、他業務との兼任は可能となります。
3	要求水準書	2 2	1 1	6			(3)副総括責任者の要件	化学、機械、電気の各々の分野においてありますが、最低3名は必要ととらえるのか、いずれかの分野において条件に該当する者を1名以上ととらえるのか、どちらでしょうか。	化学、機械、電気の各々分野における条件に該当するものが1名以上必要ということになります。
4	要求水準書	2 2	1 1	6			(5)その他従事者の要件	次にあげる一つに該当するものとありますが、②第2種電気主任技術者は必要でしょうか。	「①下水道及び担当分野（化学、機械、電気）に関する基礎知識を有する者（新人の場合、受託者は研修を業務従事前に終了させておくこと）。ただし、専ら事務処理、清掃等を行う者は除く。」もしくは、「②第2種以上電気主任技術者資格を有する者（担当分野（電気）のみ）」のどちらかに該当していれば良いので、「(5)その他の従事者」については、上記の①に該当していれば、②は不要です。
5	要求水準書別添資料2	(1 0)	2	(1 0)	ア		参考図 6	脱水分離液管浚渫・清掃の図面でベルト脱水機は2台有ります。別添資料1.処理場、ポンプ場の概要ではベルト脱水機は1台となっています。2台とも浚渫・清掃は必要でしょうか。	4号脱水機の浚渫・清掃は不要です。
6	要求水準書別添資料2	(1 1)	2			a)	管理本館	点検対象場所の資料をいただきたい。	点検対象場所資料を提供します。
7	要求水準書別添資料4	1		(1)	2			その他不定期な点検・整備は年間どの程度発生しているのでしょうか。	年間10件程度になります。
8	要求水準書別添資料5	3		(2)			貸与品リスト	管理本館3階空調機械室、空気圧縮機室、データロガー室は対象にはあたらないのでしょうか。	対象となります。
9	要求水準書	6	4	1	(1)	①	放流量に関する基準	放流水質に関する基準で目標基準を設定しましたが達成するのが困難な為、基準値を変更することは可能でしょうか。	目標基準の値は、原則、変更できません。
10	要求水準書	9	5			11	降雨時など増水時の処理	降雨時に晴天日最大処理能力の1.5倍まで二次処理に努めるとありますが、日をまたぐ直前に記録的短時間大雨により目標基準内の水量に達していない状態で二次処理の対応のみでは難しい場合での雨水対応可能（バイパス放流）に変更することは可能でしょうか。	質問のような状況においては、委託者との協議の上、対応することになります。
11	入札説明書	6	1 0	(5)	エ		業務経歴書	業務経歴書は何年分必要でしょうか。	過去15年分を記載してください。
12	入札説明書	7	1 0	(5)	ケ		法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税の各納税証明書（直近の3年分）	各納税証明書は写しの提出でよろしいでしょうか。	各納税証明書は、写しによる提出も認めます。

13	入札説明書	6	1 0	(5)	オ		下水道処理 施設維持管 理業者登録 簿への登録 を証する書 面（写）	代表者変更に伴い登録証も変更する為、 届き次第差し替えさせていただいてもよ ろしいでしょうか。	登録証を変更する予定がある場合、入 札参加資格確認資料の提出期間中は、 現在の登録証に加えて、変更する旨お よび変更の内容・時期を記載した書類 （自由様式）を併せてご提出くださ い。 変更後の登録証については、届き次 第、速やかにご提出ください。
----	-------	---	-----	-----	---	--	---	---	--