

1号館24階設備管理一覧表（参考）

		既 設 設 備	備 考
電 気 設 備	電源	1φ100V, 1φ200V, 3φ200V ・電灯分電盤 AC100V 125A（計量メーター有） ・動力分電盤 AC200V 150A（計量メーター有）	
	コンセント	AC100V	
	照明	40ワット2灯用蛍光灯等及び埋込型ダウンライトによる併用照明（照度 約300Lx） ※廊下共用部：埋込型LEDダウンライト	
	電話	NTT回線 引込用配管、庁内電話設備用配管配線	
	放送設備	—	BGM放送可
機 械 設 備	給水設備	・パントリーのみ 給水使用機器までの配管、水栓器具一式	
	給湯設備	無し	
	排水設備	・パントリーのみ グリストラップ	
	ガス設備	無し	
	空調設備	空冷ヒートポンプパッケージ 他 ① 1241 会議室 ・室内機（3台）：冷房能力5.6kw 暖房能 6.3kw、室外機（1台）：冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw ・ファンコイルユニット（3台）：冷房能力14.4kw 暖房能力11.5kw ② 1243 会議室 ・室内機（2台）：冷房能力5.6kw 暖房能 6.3kw、室外機（1台）：冷房能力14.0kw 暖房能力16.0kw ・ファンコイルユニット（3台）：冷房能力14.4kw 暖房能力11.5kw ③ サテライトオフィス ・室内機（1台）：冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw、室内機（1台）：冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw ④ 1246 会議室 ・室内機（1台）：冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw、室内機（1台）：冷房能力11.2kw 暖房能力12.5kw ※③④室外機共用：冷房能力28kw 暖房能力31.5kw ⑤ 廊下共用部 ・ファンコイルユニット（10台）：冷房能力14.4kw 暖房能力11.5kw、AC空調機	
機 械 設 備	給排気設備	1241, 1243, 1246 会議室、サテライトオフィス ・給気ユニット 90000CMH 3φ200V（24階） ・排気ファン 8988CMH 3φ200V（P1階） ・全熱交換ユニット 外気量 1500CMH 排気量 1500CMH 1φ200V	
	ダクト	OA, EA, RA ダクト	
	厨房機器	—	
防 災 設 備	自火報設備	煙感知器、熱感知器、感知器連動防火扉	
	非常放送設備	非常放送用スピーカー	防災センターからの火災非常放送あり
	非常照明設備	電池別置式非常照明	
	消火設備	スプリンクラー設備、消火器	
	防排煙設備	排煙設備一式	

1 号館 2 4 階設備管理一覧表（参考）

		既 設 内 装	備 考
建築内装関係	床	タイルカーペット	1 号館建設時の仕様を記載 （前事業者の改修工事により変更あり）
	壁	ビニールクロス	
	天井	会議室エリア：岩綿吸音板 ※天井高さ約 2700 mm 展望ロビー：リブ付岩綿吸音板（一部 R 加工） ※天井高さ約 2700 mm	
	その他		