

① 2021年度の重点取組目標・計画の実施状況

省エネルギーを推進するため講じた措置

- ・連続加熱炉の断熱材部分的更新（全体の約 3/5 程度を実施、数年かけて全更新する予定）
- ・蒸気ボイラーの更新及びドレン水回収による排熱回収を実施

CO2 排出量、製品出荷量及び対基準年度 CO2 排出割合

	基準年度（2009年）	2020年度	2021年度
CO2 排出量（t）	3480.8	3002.95	3414
製品出荷量（t）	9210.9	7781.8	9014
CO2 排出量／ 製品出荷量	0.3779	0.3859	0.3787
対基準年度排出割合	1	1.021	1.002

2021年度は基準年度（2009年）と比較して排出量は減少したが、割合は100.2%と僅かではあるが悪化した。2020年度はコロナ禍の影響で大幅に減産しエネルギー効率が悪化した。2021年度は生産量も回復し前年度よりは改善したものの目標には届かなかった。

② 公害防止対策に係る取組

	項目	目標値	結果	講じた対策
大気汚染防止	ばいじん(g/m ³)	0.2	0.018	空燃比のチェック、炉内清掃、 炉内メンテナンスなどの実施
	NOx(ppm)	150	34	
水質汚濁防止	鉄及びその化合物(mg/l)	10以下	達成	排水処理設備の適正な維持管理、 薬品等の在庫確認等
	鉛及びその化合物	0.1以下	達成	排水処理設備の適正な維持管理、 薬品等の在庫確認等
	pH	5.0－9.0	達成	pH計の定期清掃、校正等
騒音防止	異常音発生	無きこと	特に問題なし	設備の維持管理
土壌汚染防止	薬品等漏洩	無きこと	特に問題なし	設備の維持管理
産業廃棄物	減量化		前年と変化なし	設備の維持管理

以上