

1. 計画と対策

(1) 地球温暖化対策に係る計画

① 令和3年度の電気・燃料等の使用量

燃料及び熱	エネルギーの種類		単位	令和3年度					
				使用量		販売副生エネルギー等の量			
						販売された量		自らの生産に寄与しない量	
						数値	熱量 GJ	数値	熱量 GJ
燃料	その他の燃料	都市ガス	千m ³	198	8,910				
		13A : 45MJ/m ³							
	産業用蒸気		GJ						
	産業用以外の蒸気		GJ						
	温水		GJ						
	冷水		GJ						
	小計		GJ		8,910				
電気	一般電気事業者	昼間買電	千 kWh	12,761	127,227				
		夜間買電	千 kWh	1,757	16,305				
	その他	上記以外の買電	千 kWh						
		自家発電	千 kWh						
	小計		千 kWh/GJ	14,518	143,532				
合計					152,442				
原油換算 kl					3,934				
今年度目標値					3,895				

② 令和3年度の二酸化炭素排出量

二酸化炭素排出量			今年度目標値 (前年度比1%減)
電気:	$14,518,075 \text{ kWh} \div 1,000 \times 0.385 =$	5,589 t-CO ₂	5,534 t-CO ₂
ガス:	$198,430 \text{ m}^3 \div 1,000 \times 2.245 =$	445 t-CO ₂	441 t-CO ₂
熱:	$\text{MJ} \div \times =$	t-CO ₂	t-CO ₂
合計 = 6,034 t-CO ₂			5,975 t-CO ₂

③ 使用量実績

	令和 2 年度	令和 3 年度	2 年度比実績
電気・燃料等使用量 原油換算 (kl)	3,952kl	3,934kl	約 0.5%削減
二酸化炭素排出量 (t-CO ₂)	5,670t-CO ₂	6,034t-CO ₂	約 6.4%増加

④ 目標達成のために講ずる措置・対策

措置の区分	具体的対策
エネルギーの 使用の合理化	係る設備の定期的計測数値の記録と分析
	室内温度管理の適正化
	低消費電力灯具との交換及び不要箇所の消灯
	従業員、テナントへの啓蒙

(2) 地球温暖化対策以外の環境保全活動に係る目標、結果

	分野	項目	
1	館内の節電	電球の間引き・LED化 不要部分の消灯・パソコンの節電 室内温度設定の適正化、空調時間の調整など 業務時間外の事務所送電停止	徹底
2	事業所等での節水	トイレの節水装置の設置	徹底
3	事業所等での廃棄物の適正処理・減量	分別廃棄し、資源ゴミ・段ボールなどリサイクルへ推進	徹底
		魚腸骨、生ゴミの食品リサイクルの推進	2020 年比
		コピー用紙の使用削減	2020 年比
4	営業活動における資源有効利用	ミスコピー用紙の再利用	徹底
		紙袋・包装紙の削減	2020 年比
		簡易包装・スマートラッピングのお勧め	徹底
		こども靴下取りによる再利用	2020 年比
5	事業所等での再生製品等の使用	緑化活動としてのグリーンラッピングのお勧め	2020 年比
		プリンタトナーカートリッジの再生利用	%
		コピー用紙、トイレットペーパーの再生紙利用	%
6	従業員教育	環境保全に関する社員研修 (1 回/年)	新規入店時に研修