

水管橋鋼管杭補修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市東灘区御影本町1丁目
- ・工 種 鋼構造物
- ・内 容 水管橋鋼管杭の補修
- ・工 期 着工期日 令和8年2月4日 完成期限 令和8年6月1日

◆契約の概要

- ・契約締結日 令和8年2月4日
- ・契約方法 随意契約
- ・契約金額 4,752,000円 (消費税抜き 4,320,000円)
- ・予定価格 随意契約(不調随意契約を除く)では公開しておりません。

◆契約の相手方

大阪市淀川区宮原3-5-24

(株)ナカポーテック 大阪支店

支店長 池田 英輔

・契約の相手方の選定理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

◆備考

随意契約理由書

件名	水管橋鋼管杭補修工事	
契約の相手方	株式会社ナカポーテック 大阪支店	
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号	
<p>1. 随意契約の理由</p> <p>①海上保安庁より水管橋橋脚部に異常がある旨の通報を受けた。 現地調査により、水管橋橋脚の鋼管杭が一部欠損していることを確認した。</p> <p>②原因として、KOP-0m付近で潮位の変化の影響による腐食が考えられたため、水管橋鋼管杭の緊急調査をおこなった結果、早急に補強材設置工事が必要と判明した。</p> <p>③この水管橋はφ700配水管×2本から成る六甲アイランドへ配水する基幹管路であり、対策が遅れると市民生活に多大な影響があることから、速やかな処置が必要である。</p> <p>以上の通り、橋脚の補強材設置工事を早急に行う必要があり、競争入札に付する時間的余裕がないことから、災害緊急施工とする。</p> <p>2. 請負人の選定理由</p> <p>①上記業者は、港湾局発注の港湾係留施設(鋼管杭棧橋構造)の海中部における鋼管杭の延命化工事の受注実績があり、作業に精通しており、速やかに人員及び資機材等を調達し現場着手できる体制が整っている。鋼管杭緊急調査を実施しており、現場状況にも精通している。</p> <p>②上記業者は、神戸市競争入札参加資格者であり、迅速、確実な作業が期待できる。</p> <p>以上により、上記業者を相手方として随意契約を締結する。</p>		
担当部署 (問合せ先)	神戸市水道局配水課	(電話番号 078-958-7688)