〔別紙１〕

# 随意契約理由書

**神戸市**

| | |
|---|---|
| **件　　名** | 鈴蘭台処理場　オゾン設備点検整備 |
| **契 約 業 者 名** | 神鋼環境メンテナンス株式会社 |
| **随意契約の理由** | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該当 |

**随意契約の相手方を選定した理由**

今回点検整備を行うオゾン設備は、放流水の色や臭いを除去するための設備であり、もし機能不全が発生した場合、放流水の品質に重大な影響を与えることになる。

本点検整備は、オゾン発生機、酸素発生機、オゾン濃度計の消耗部品を取替えるものである。

今回点検整備を行うオゾン設備は、株式会社神鋼環境ソリューションにより製造され、本点検整備を行うためには製造会社しか知りえない技術資料及び総合的な調整・整備のノウハウを有している必要があるため、当該機器の製造会社しか履行することができない。

製造会社である株式会社神鋼環境ソリューションは当該機器のメンテナンスについて、上記業者に業務移管しているため、本点検整備は上記業者しか履行することができない。

以上の理由により、上記業者と随意契約を行うものである。

| | |
|---|---|
| **担当部署**<br>**（問合せ先）** | 建設局中央水環境センター施設課　（電話番号　078-641-2400） |