【別紙２】

発電設備概要（西クリーンセンター）

受　給　地　点	兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹字三番屬７４－１
電　気　方　式	交流三相三線式
発　電　場　所	兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹字三番屬７４－１
発電機出力　［ｋW］	（蒸気タービン発電機）６，５００
	（太陽光発電設備）　　１０
受給最大電力　［ｋW］	（売電側）４，５００
	（買電側）２，５００
周　波　数　［Ｈｚ］	６０
標　準　電　圧　［Ｖ］	２０，０００
標　準　力　率　［％］	８５
送電責任分界点	受給地点における特別高圧受電室内の一般送配電事業者の２０［ｋＶ］地中引込線立ち上がり電らん終端箱
財　産　分　界　点	送電責任分界点に同じとする。 但し、取引用電力計は一般送配電事業者、乙が設置する計量装置、通信設備等は、乙の所有とする。
そ　の　他	（１）本施設は予備線契約があり、常用線で電力受給が不可能となった場合は、予備線による電力受給を行うものとする。予備線契約は、本表と同等である。 （２）太陽光発電設備は上記受給地点構内の建築動力配電系統に接続されているが、当該系統の電力消費により、太陽光発電設備の発電による余剰電力を乙に供給することはない。 　もし、太陽光発電設備の発電による余剰電力を乙に供給した場合、その売却電力量（取引用電力量計の計量値）は全て蒸気タービン発電機の発電による余剰電力とみなし、乙に供給するものとする。（甲による新エネルギー等発電設備変更認定申請に基づくものとする。）

【別紙２】

発電設備概要（東部環境センター）

受　給　地　点	兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１－７
電　気　方　式	交流三相三線式
発　電　場　所	兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１－７
発電機出力　［ｋW］	（蒸気タービン発電機）２０，０００
	（太陽光発電設備）　　１０
受給最大電力　［ｋW］	（売電側）１１，５００
	（買電側）１０，２００
周　波　数　［Ｈｚ］	６０
標　準　電　圧　［V］	７０，０００
標　準　力　率　［%］	８５
送電責任分界点	受給地点における特別高圧受電室内の一般送配電事業者の７０［ｋV］地中引込線ガス中終端箱と接続する甲の機器接続導体
財　産　分　界　点	送電責任分界点に同じとする。 但し、取引用電力計は一般送配電事業者、乙が設置する計量装置、通信設備等は乙の所有とする。
そ　の　他	（１）本施設は、上記受給地点以外に電気事業者から予備電源として電力受給しているが、本契約における余剰電力は、この予備電源系統を通じて乙に給電しないものとする。 （２）太陽光発電設備は上記受給地点構内の建築照明系統に接続されており、太陽光発電設備の発電電力は当該系統で消費され、その余剰電力を乙に供給することはない。 　もし、太陽光発電設備の発電による余剰電力を乙に供給した場合、その売却電力量（取引用電力量計の計量値）は全て蒸気タービン発電機の発電による余剰電力とみなし、乙に供給するものとする。