需給対象設備の概要（水道局）

番号	対象建物	電気方式	標準電圧	計量電圧	標準周波数	受電方式	常用自家用発電設備	非常用自家用発電設備	蓄熱槽	高調波対策	需給地点	計量日	その他
1	千苅浄水場	交流３相３線式	20,000V	20,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	95kW×1台 180kW×1台	1,500kW×1台	－	－	神戸市北区道場町生野７８０番地	1日	
2	名谷ポンプ場	交流３相３線式	20,000V	20,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	1,250kW×1台	－	－	神戸市垂水区桃山台２丁目１１８３－１２	1日	
3	有野ポンプ場	交流３相３線式	20,000V	20,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市北区有野町有野字南垣内１７２９－２	1日	
4	神崎川ポンプ場	交流３相３線式	20,000V	20,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	大阪市東淀川区北江口２丁目１０番５１号	1日	
5	甲東ポンプ場	交流３相３線式	20,000V	20,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	西宮市段上町６丁目１６番２４号	1日	
6	丸山ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	125kVA×1台	－	－	神戸市長田区大日丘町２　丁目２１	1日	
7	奥畑ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	神戸市須磨区西落合２丁目１	1日	
8	烏原ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	125kVA×1台	－	－	神戸市兵庫区烏原町古畑	1日	
9	布施畑ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	1000kVA×1台	－	－	神戸市西区伊川谷町布施畑字五味が平４８１－２	1日	
10	星和台ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市北区山田町藍那字下ノ切３－１	1日	
11	奥平野浄水場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	100kW×1台	625kVA×1台	－	－	神戸市兵庫区楠谷町３７－１	1日	
12	布引湧水ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市中央区加納町1丁目5-3	1日	
13	高取ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市長田区上池田3丁目7 - 17	1日	
14	熊内ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市中央区熊内町2丁目4	1日	
15	灘ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	神戸市灘区薬師通１丁目２－２	1日	
16	住吉浄水場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市東灘区住吉山手８丁目３－２	1日	
17	北野ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市中央区北野町１丁目４	1日	
18	大日ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市長田区大日丘１丁目１－１	1日	
19	鶴甲ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市灘区鶴甲１丁目２－１１	1日	
20	本山ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市東灘区西岡本６丁目１０－１	1日	
21	石屋川立坑ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	神戸市東灘区御影３丁目	1日	
22	本山浄水場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市東灘区西岡本６丁目１０－１	1日	
23	六甲山高区ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市灘区六甲山町北六甲４５１２－７７６	1日	
24	逢山峡ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市北区有野町唐櫃字六甲山４５１２－９７５	1日	
25	寺谷ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	神戸市西区櫨谷町寺谷字如意寺ヶ谷７８５－３－１	1日	
26	車ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	100kVA×1台	－	－	神戸市須磨区車字生焼８７６	1日	
27	多井畑ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市須磨区多井畑字崩田1	1日	
28	東垂水ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市垂水区青山台1丁目11	1日	
29	狩場台ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	15kW×1台	－	－	－	神戸市西区狩場台１丁目	1日	
30	押部谷ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	625kVA×1台	－	－	神戸市西区桜が丘中町１丁目８４８－２	1日	
31	奥山川ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市北区有野町唐櫃字六甲山４５１２－９３７	1日	
32	鈴蘭台ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市北区甲栄台４丁目４	1日	
33	西鈴蘭台ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	75kW×1台	－	－	－	神戸市北区泉台６丁目	16日	
34	有馬低区ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市北区有野町字山田山１８１９－１	1日	
35	北神戸ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	15kW×1台	－	－	－	神戸市北区上津台９丁目１番６	1日	
36	千苅貯水場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市北区道場町生野大岩ガ嶽	1日	
37	新有野ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市北区有野台８丁目２９番地	12日	
38	藤原ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	45kW×1台	－	－	－	神戸市北区藤原台北町７丁目２０	1日	
39	花山ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	神戸市北区山田町上谷上字見山口４-２	8日	
40	箕谷ポンプ場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	2回線受電 ・常用1回線 ・予備線1回線	－	－	－	－	神戸市北区日の峰1丁目8	23日	
41	上ヶ原浄水場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	２回線受電 ・常用1回線 ・予備電源1回線	－	－	－	－	西宮市仁川百合野町１番４０号	1日	
42	上ヶ原排水処理場	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	西宮市甲山町５５－１	1日	
43	総合庁舎	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	45kVA×1台	105kVA×1台	－	－	神戸市中央区橘通３－４－２	1日	
44	西部水道管理事務所	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	200kVA×1台	－	－	神戸市須磨区大池町５－６－３０	1日	
45	北野会館	交流３相３線式	6,000V	6,000V	60Hz	１回線受電	－	－	－	－	神戸市中央区北野町１丁目３－２	1日	