

神戸市立学校大規模改修事業その2・その3
入札説明書等に関する質問に対する回答

| No | 資料名 | ページ | 項目 | 内容 | 回答 |
|-----|--|-----|-------------|--|---|
| 1 | 要求水準書 | P13 | 第2-3-(1)-iv | 使用材料について、コンクリート強度試験を適用しないと記載されていますが全てのコンクリートに関し、現場試験、供試体(圧縮強度試験用)の採取は不要と考えてよろしいでしょうか。 | 要求水準書の記載範囲に関してはコンクリート強度試験を不要とします。ただし、追加工事等で構造上主要な部分を施工する必要が生じた場合はコンクリート強度試験を行うものとします。 |
| 2 | 様式(2-6) 設計実績調書 様式(2-8) 工事監理実績調書 | | | 入札説明書のP5※印の箇所に、本事業における同種工事とは、神戸市立学校の改修工事(工事請負契約金額500万円以上)をいう。と記載されておりますが、様式の2-6、2-8には、工事請負金額の記載欄がありませんので、実績として示せません。任意で(請負金額)の下に(工事請負契約金額)を記入し工事請負契約金額を記入してもよろしいでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。 | 様式2-6、2-8の(請負契約)欄には、当該設計業務に基づいて発注された「同種工事」の工事請負契約額を記載してください。 設計業務の契約金額の記載は必要ありません。 なお、本回答と併せて、様式2-6、2-8に上記内容を加筆した様式集(平成31年3月20日版)を本市ホームページに掲載します。 |
| 修正 | 入札説明書 | P14 | 第5-4-(1) | 契約保証金の納付額の誤りについて | 以下の文章に修正します。 「契約保証金として、本事業に係る費用の3%以上の金額を事業契約締結時に納付すること。」 |
| その他 | 入札説明書 | | 修正版 | 修正事項を反映した入札説明書 | 本回答と併せて上記の修正事項を反映した入札説明書の修正版(平成31年3月20日版)を本市ホームページに掲載します。 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |