

令和4年11月18日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

ポリエチレン管継手類（耐震強化型）の使用（変更）承認について （通知）

みだしについて、下記のとおり使用（変更）承認しましたのでお知らせします。

記

1. 申請者 株式会社光明製作所
代表取締役 金村 哲志
2. 品名等 ポリエチレン管金属継手類（耐震強化型）
次ページのとおり
3. 規格等 水道用ポリエチレン管金属継手 WSA B 011 及び準拠
4. 口径 $\Phi 13 \sim \Phi 25$
5. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
6. 変更箇所 部品インコアの材質変更（CAC406C→SUS304）
7. 製品の検査 WSA B 011 規格、仕様書及び省令に基づく必要な性能基準項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査とする。
8. 製品への標示 WSA B 011 規格に基づく標示のほか、製造業者名または略称、口径及び（公社）日本水道協会検査合格証印を標示する。
9. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
10. 承認年月日 令和4年11月18日

耐震強化型ポリエチレン管用継手類

PPジョイント（耐震SUS型）

名 称	口 径
おねじ付ソケット	口径：φ13～25
めねじ付ソケット	口径：φ13～25
メータ用ソケット	口径：φ13～25
径違いメータ用ソケット	口径：φ13～25
チーズ	口径：φ13～25
径違いチーズ	口径：φ13～50
ソケット	口径：φ13～25
径違いソケット	口径：φ13～50
分水栓用ソケット	口径：φ13×25
エルボ	口径：φ13×25
45° エルボ	口径：φ13～25
60° ベンド	口径：φ13～25
60° ロングベンド	口径：φ13～25
90° ベンド	口径：φ13～25
90° ロングベンド	口径：φ13～25
パイプエンド	口径：φ13～25

ビニル管用伸縮継手

名 称	口 径
フリージョイント A 形 ポリエチレン管用	口径：φ13～25

神戸市水道事業管理者 殿

申請会社名 株式会社 光明製作所
代表者名 代表取締役 金村哲志
所在地 大阪府和泉市テクノステーション1-4-20
担当者 橋木 祐治
電 話 (0725) 51-3000 (代表)



給水装置用材料使用承認申請書

下記の製品を、貴市の給水装置用材料として承認いただきたく、関係書類を添付して申請します。

記

- | | |
|-------------|----------------------|
| 1. 品名 | ポリエチレン管金属継手
耐震強化型 |
| 2. 型式又は略号 | 別紙の通り |
| 3. 呼び径 (mm) | φ 13~25mm |
| 4. 給水、給湯別 | 給水 |
| 5. 適用範囲 | JWWA 認証登録 G-377 |
| 6. 添付書類 | 別紙の通り |