

(ホームページ掲載用)

令和5年7月5日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

ポリエチレン管継手類（耐震強化型）の使用（変更）承認について（通知）

みだしについて、下記のとおり使用（変更）承認しましたのでお知らせします。

記

1. 申請者 ㈱タブチ 神戸支店
支店長 柳田 俊英
2. 品名等 ポリエチレン管金属継手類（耐震強化型）
3. 規格等 水道用ポリエチレン管金属継手 WSA B 011 及び準拠
4. 口径 $\Phi 30 \sim \Phi 50$
5. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
6. 変更箇所 コア、Pリング、胴、ラベル、施工完了目安
7. 製品の検査 WSA B 011 規格、仕様書及び省令に基づく必要な性能基準項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査とする。
8. 製品への標示 WSA B 011 規格に基づく標示のほか、製造業者名または略称、口径及び（公社）日本水道協会検査合格証印を標示する。
9. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
10. 承認年月日 令和5年6月28日

耐震強化型ポリエチレン管用継手類（口径：φ30～50）

コアの材質

口径：φ30～50 SUS304

名	称
鋼管用オネジ付ソケット	
径違い鋼管用オネジ付ソケット	
鋼管用メネジ付ソケット	
メータ用ソケット	
径違いメータ用ソケット	
分・止水栓ソケット	
チーズ	
径違いチーズ	
60° ベンド	
90° ベンド	
ソケット	
径違いソケット	
エルボ	
45° エルボ	
パイプエンド	
ユニオン	

申請年月日 令和5年6月7日

神戸市水道局 事業部配水課 給水装置係 殿

申請者住所 神戸市東灘区本山南町2丁目7番3号

会社名 株式会社タズチ 神戸支店

代表者 支店長 柳田 俊英



材料の仕様承認申請書

(新規・継続・仕様変更)

このことについて、下記製品の指定材料への承認を申請いたします

記

- 1、品名 水道用ポリエチレン二層管金属継手（耐震強化型）
- 2、規格 JWWA B116 G-534
- 3、形式・形状・寸法 別紙図面 [形式・形状・寸法]
- 4、添付資料
 - (1) 変更箇所詳細
 - (2) 製品仕様書
 - (3) 製品図面
 - (4) 認証登録証・日本水道協会検査工場登録通知書
 - (5) 性能試験報告書
 - (6) 定価表

以上